



ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Hemelwaterput

Er moet een hemelwaterput van 7500 l voorzien worden wanneer de bestaande hemelwaterput wordt verwijderd. De nieuwe put moet uitgerust zijn met een pompinstallatie die voorziet in het hergebruik van het opgevangen hemelwater.

Infiltratievoorziening

Er moet een bovengrondse infiltratievoorziening worden aangelegd met een oppervlakte van 5,6m² en een buffervolume van 2310 l.

Septische put

Er moet een septische put voorzien worden.