



ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Er moet een **hemelwaterput** voorzien worden met een minimale inhoud van 10 000 l. De hemelwaterput moet uitgerust worden met een pompinstallatie die voorziet in het hergebruik van het opgevangen hemelwater voor toiletspoeling, poetswater, wasmachine en gebruik buiten.

De overloop van de hemelwaterput moet aangesloten worden op een **bovengrondse infiltratievoorziening** met een infiltratieoppervlakte van 9,36 m² en een buffervolume van 3 861 l.

Het plaatsen van een **septische put** is verplicht.

