

COMPARTIMENT CIRCULATIE:

- de bezetting bedraagt minder dan 100 personen waardoor 1 uitgang volstaat;
- de structuur elementen hebben REI 60;
- Rookmelders met CE markering worden voorzien die voldoen aan de norm NBN EN 14604;
- In de evacuatiewegen en de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van een ½ h.

ALGEMEEN:


- Het project betreft een laagbouw (hoogste vloerplas: 8.85m)
- Zie aanduidingen op plan
- De platte daken of daken met lichte helling (hellingshoek niet meer dan 10°) hebben een stabiliteit bij brand van 1 h;
- in het hellende dak zit een verlichtingsopening met een doorsnede van minimum 0.5 m² en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten; voor het openen gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatie niveau.



KMA architectuur bvba
 Bosakker 5, 9050 GENT
 0494 85 77 48 | kris.merket@kmarchitectuur.be
 www.kmarchitectuur.be

PROJECT
KMA195


WONING VERBOUWEN TOT STUDENTENKAMERS + STUDIO
 Anthony Vandaele
 Kraaistraat 31-31A, 9000 Gent
 Gent, Afdeling 8, Sectie H, nr. 52Y2



FASE: OMGEVINGSVERGUNNING

PLANNEN BRANDWEER

PLAN 0 - NIEUWE TOESTAND



1/100 @A3

p.14

15/04/2024