



Onder de carport mogen maximaal vier autostaanplaatsen voorzien worden waarvan één plaats voorzien voor personen met een beperking .

De interne indeling van de carport moet hierdoor worden gewijzigd naar vier parkeerplaatsen waarvan drie met een nettobreedte van 2,40m en één parkeerplaats met een nettobreedte van 3,50m voor personen met een beperking.

De staanplaatsen in openlucht moeten verwijderd worden.

Deze zone moet worden aangelegd als een onverharde en groene zone, als onderdeel van de gemeenschappelijke groenzone.

•Er moet een lift voorzien worden van het type 2 zoals omschreven in de EN 81-70. De liftkooi moet beschikken over een minimale netto diepte van 1,40m en een minimale netto breedte van 1,10m.

•De toegangsdeur tot de gemeenschappelijke inkomhal, de toegangsdeur tot de handelszaak vanuit de gemeenschappelijke inkomhal en de buitenzijde van alle voerdeuren van de appartementen moeten naast de krukjzide beschikken over een vrije en vlakke wand- en vloerbreedte in ruwbouwmaat van minstens 0,50m.