

Oostenrijkersstraat

Kapelaanstraat

Gandastraat

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

De raamopening van de keuken (van 6m²) bij unit 7 (gelijkvloers) moet voldoende groot zijn. De totale oppervlakte van het raam moet minimum 1/10 van de netto vloeroppervlakte van de keuken bedragen, met een minimum van 1 m². De raamopening bij de keuken moet bijgevolg minstens 1m² groot zijn.

Dossier:	169 - KAP - Hoekgebouw Kapelaanstraat Gent
Bouwplaats:	Kapelaanstraat Gent
Bouwhaar:	UrbanLink
Architect:	360 Architecten Zoutstraat 10, 9000 Gent 09 236 26 80 info@office360.be
Onderwerp:	Omgevingsvergunning
Plantitel:	BA_KAP_P_N_3
Omschrijving:	Gronplan nieuwe toestand niveau 0
Schaal:	1/50
Datum:	21/06/2024

