



| LEGENDE | |
|--------------|---------------|
| Afvalwater | — — — — — |
| Regenwater | — · — · — · — |
| Fecaalwater | — — — — — |
| SOCAREX-darm | - - - - - |

De fundering dient te worden bekeken en berekend door een ingenieur. De architect kan niet verantwoordelijk gesteld worden.

Rioleringsbuizen: PVC onder helling 1.5 cm/m
 Riolering volgens norm: NBN 699 t.e.m. 712

Het project is gelegen volgens de zoneringsplannen in het centrale gebied. Er wordt een septische put voorzien.

Regenwater put verplicht volgens :

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Horizontaal dakoppervlak : | 72.60m ² |
| Minimale inhoud regenwaterput: | 5.000liter |

Regenwaterput is verbonden met pomp voor het hergebruik van het hemelwater voor volgende tappunten: Buitenkraan, wasmachine en elk Toilet.

INFILTRATIEVOORZIENING

perceel opp is kleiner dan 120.00 m² er dient geen infiltratie te gebeuren.