



- Het voetpad moet na het aanbrengen van de gevelisolatie ten minste 1,20 m breed blijven.
- De uitsprong van de erkers en het hoekvolume moeten 0,60m verwijderd blijven van de boordsteen van het trottoir.
- De nieuwe raamvlakken mogen uiterlijk zover uitragen voorbij de rooilijn zoals de raamvlakken in bestaande toestand.
- De zichtbare geveldelen langsheen de perceelsgrenzen moeten afgewerkt worden met steenstrips (uniform aan de steenstrips zoals voorzien in de voorgevelvlakken).