

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar het meldingsdossier is **niet rechtsgeldig**.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelieve volgende aan te passen:

- Momenteel wordt een **inrichtingsnummer** gebruikt van de bronbemaling voor de kelder, ook gebruikt in OMV_2023123701. Echter is deze bronbemaling afgesloten en de inrichting dus ook. Het cateringbedrijf dient zijn eigen inrichtingsnummer aan te maken. Hiervoor kies je bij het aanmaken van de situering voor 'het betreft een bestaande ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor nog nooit een procedure werd doorlopen in het kader van het omgevingsvergunningedecreet'. (zie ook pagina 4 van bijgeloten handleiding)

- Voeg voor het **opslaan van gevaarlijke stoffen** een tabel toe zoals het voorbeeld hieronder. Bij producten onder rubriek 17.4 hoeft geen GHS-code.

| Product | GHS-code | Rubriek | Aantal x inhoudsvermogen | Totale opslag | Nr op plan |
|-------------------|----------|----------|--------------------------|---------------|------------|
| Kuisproduct | / | 17.4 | 25 x 5 l | 125 l | 7 |
| Product X | / | 17.4 | 10 x 15 l | 150 l | 8 |
| Waterstofperoxide | GHS05 | 17.3.4 | 25 x 35 kg | 875 kg | 5 |
| | GHS07 | 17.3.6 | | | |
| Dieseltank | GHS02 | 17.3.2.1 | 1 x 5.000 l | 5.000 l | 6 |
| ... | | | | | |

- Voeg in de tabel van de **koelinstallaties** ook volgende technische gegevens toe per toestel: koelmiddel en koelmiddelinhoud. Bespreek ook of het co2-equivalent meer is dan 2000 ton.

TIP: de checklist op de webpagina stad.gent/checklistmilieu helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.