

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar het meldingsdossier is **niet rechtsgeldig**.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Redenen niet rechtsgeldig: Graag aandacht voor de opmerkingen want net zoals in het vorige dossier waren die gegrond.

- **Rubriek 16.3.2**

Omdat het gebruikelijk is dat bij horeca koelinstallaties, airco's,... worden gebruikt vroegen we om enerzijds een oplijsting van de toestellen en anderzijds of alle ingedeelde activiteiten waren aangevraagd. Koelinstallaties, airco's & compressoren worden als volgt ingedeeld.

Rubriek 16.3.

rubriek	omschrijving	klasse	opmerkingen	coördinator	audit	jaarverslag	VLAREBO
16.3.	Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen – ontspannen): Uitzondering: luchtcompressoren tijdelijk ingezet bij wegenis-, bouw- en sloopactiviteiten zijn niet ingedeeld: 1° Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO ₂ -equivalent 2° Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: a) 5 kW tot en met 200 kW b) meer dan 200 kW 3° Installaties voor de vloelbaarmaking van koolstofdioxide, inclusief bijhorende installaties voor de zuivering van koolstofdioxide, voor het vervoer van koolstofdioxidestromen voor geologische opslag	1 3 2 1	 T N.Y _k				

Uit de toestellenlijst blijkt dat u 4 airco's heeft en nog koelinstallaties. De airco's samen gerekend zijn 4 * 3.5kW. Dat is 14kW alleen al. Dat betekent dat u niet alles heeft aangevraagd.

U dient rubriek 16.3.2 aan te vragen en aan de hand van bovenstaande rubriekentabel zelf te bepalen welke subrubriek u nodig heeft. U telt het elektrisch vermogen van alle toestellen samen en vraagt die som aan bij rubriek 16.3.2

U heeft reeds alle documentatie in dit dossier toegevoegd dus het is een kwestie van de rubriek toe te voegen.

We raden u aan, zoals reeds aangegeven, om te controleren via de Vlaremwegwijzer welke rubrieken u dient aan te vragen. <https://vlaremwegwijzer.navigators.emis.vito.be/>

- **Effecten op de omgeving:**

Bespreek nog volgende zaken:

- Mobiliteit: verkeersbewegingen, gebruikte vervoersmiddelen,..
- Verwerking van afvalstromen

- **Exploitant is een natuurlijk persoon (herhaling)**

Mocht een aktename bekomen worden is de exploitant waaraan de vergunning verleend wordt een natuurlijk persoon. Dit kan maar indien het de bedoeling is dat de exploitant op de naam Bar des Amis of een andere rechtspersoon komt te staan dient dit aangepast te worden.

U heeft de handleiding reeds ontvangen om eventueel de naam van de exploitant te veranderen

TIP: de checklist op de webpagina: <https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/omgevingsvergunning/omgevingsvergunning-milieu-4-stappen> helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.

Graag wensen wij u er attent op te maken dat conform artikel 5 van het Omgevingsdecreet het project maar mag worden uitgevoerd of geëxploiteerd de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte .

Wij raden je aan om dit dossier op het Omgevingsloket te dupliceren. Je krijgt daarbij een nieuw dossiernummer maar de reeds ingevulde gegevens blijven behouden. Je kan vervolgens in dit nieuw dossier de ontbrekende gegevens aanvullen en het dossier opnieuw indienen.