

PRIVATE VOORBEHANDELING AFVALWATER:

- De bestaande septische put wordt gedempt en vervangen door een nieuwe septische put met een inhoud van 2.000L.
- De overloop van de septische put wordt samen met het grijs water aangesloten op de openbare riolering.

HEMELWATERPUT:

- De bestaande hemelwaterput wordt gedempt en vervangen door een nieuwe hemelwaterput met een inhoud van 7.500L.
- De totaal geprojecteerde dakoppervlakte bedraagt 55,19m² (hellend dak) + 32,18m² (uitbreiding) = 87,37m². Het dak van de tuinberging (10,68m²) wordt niet aangesloten op de hemelwaterput en watert af op eigen terrein.
- De verharde oppervlakte watert af naar een gras- of waterdoorlatende zone (natuurlijke infiltratie).
- Aftappunten: 2 WC's, 1 wasmachine en 1 DD-kraan
- De overloop wordt aangesloten op de infiltratievoorziening.

INFILTRATIE:

- Afwaterende oppervlakte: 87,37 m² (totale dakopp.) - 30 m² (hemelwaterput) = 57,37 m².
- De verharde oppervlakte watert af naar een gras- of waterdoorlatende zone (natuurlijke infiltratie).
- Het vereist infiltratievolume volgens de verordening bedraagt 1.893,21 L en de vereiste infiltratieopp. bedraagt 4,59 m².
- Er wordt een wadi voorzien met een volume van ca. 1900L, een oppervlakte van ca. 5,60 m² en een diepte van 40 cm.
- De infiltrerende oppervlakte bedraagt ca. 5,60 m².

LEGENDE RIOLERING:

- - - - - hemelwater (HWA)
- - - - - afvalwater (DWA)
- - - - - fecaal water (FWA)

De diepte van de leidingen (= bovenzijde buis) wordt aangegeven t.o.v. de nulpas.

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

