


HEMELWATER + INFILTRATIE PRINCIPE



- INFILTRATIEVOORZIENING**= ondergrondse infiltratievoorziening (type IT plus Variobox Inspecteerbaar)
- aangesloten dakoppervlakte: 54,87 m<sup>2</sup>
  - aangesloten verharding: 0m<sup>2</sup>
  - infiltratievolume = oppervlakte zijkant infiltratiekrat hoger dan -50cm onder maaiveld x breedte krat: 0,18m<sup>2</sup>x8 stuks= 0,864m<sup>3</sup> 864L (OK, min. 820,71L)
  - infiltratie-oppervlakte = oppervlakte wand hoger dan -50cm onder maaiveld x breedte krat x aantal: wand : 0,6m x 0,3m = 0,18m<sup>2</sup> aantal open wanden : 16 stuks totaal = 0,18m<sup>2</sup> x 16 = 2,88m<sup>2</sup> (OK, min. 1,99m<sup>2</sup>)



**ARCHITECT**  
**AWP BURO**  
KERKSTRAAT 1  
9950 WAARSCHOOT  
INFO@AWPBURO.BE  
+32 ( 0 ) 9 329 07 91  
BTW BE 0437 441 393

**BOUWHEER**  
**HUGOS BV**  
REGENBOOG 16/0001  
9090 MELLE  
BELGIE

**PROJECT**  
**VERBOUWEN EENGEZINSWONING**  
**A379**  
MAALTEBRUGGESTRAAT 91  
9000 GENT  
BELGIE

| PLANGEGEVENS |            |
|--------------|------------|
| PRINCIPE     |            |
| SCHAAL:      | 1/50       |
| FORMAAT:     | A3         |
| DATUM:       | 20.03.2025 |
| GETEKEND:    | LS         |
| FASE:        | B01A379    |

27

28