

LEGENDE INPLANTING

NUTSVOORZIENINGEN :

- Ⓥ

VERLICHTINGSPAAL
- Ⓦ

PIDPA
- Ⓣ

TELEFOON
- Ⓜ

HYDRANT
- Ⓡ

RIOLERING - DUIKER
- Ⓒ

GAS
- ⓔ

ELEKTRICITEITSPAAL

FOTO AANDUIDING :



FOTO 1

AFSLUITINGEN :

- SPIJLENHEKWERK

BOMEN :



BESTAANDE BOOM TE BEHOUDEN

ARCERINGEN :

- OMLIGGENDE BEBOUWING
- GROENZONE
- ZONE BESTAANDE BEBOUWING
- GRASDALLEN
INFILTRATIE IN EIGEN BEDDING
- BETONVERHARDING
GEEN INFILTRATIE IN
EIGEN BEDDING
- GRINDVERHARDING
INFILTRATIE IN EIGEN BEDDING
- ZONE WATERPARTIJ TBV
BUFFERING/INFILTRATIE
HEMELWATER
- KLINKERVERHARDING
WATERDOORLATENDE KLINKERS
INFILTRATIE IN EIGEN BEDDING
- 9.65
peil bestaande terrein in TAW
- ASFALTVERHARDING
GEEN INFILTRATIE IN
EIGEN BEDDING

BRANDWEER:

- HYDRANT
- SLEUTELKLUIS
- OPSTELPLAATS BRANDWEER

RIOLERING:

- 0.00 pas gebouw = peil vloer gelijkvloers = 10.35m TAW
- TAW
BOK: +8,245 m
-2,105m

← peil van rioleringsbuis BOK in TAW
← peil van rioleringsbuis BOK tov 0.00 pas gebouw

TAW
BOK: +8,245 m
-2,105m

← peil van rioleringsbuis BOK in TAW
← peil van rioleringsbuis BOK tov 0.00 pas gebouw
- NOTA : HEMELWATER
- BESTAANDE BUFFER & INFILTRATIEVOORZIENING:
- MINIMAAL VOLUME TE VOORZIEN VOLGENS VERORDENING :

 - 25l/m² => 11.921,80m² x 25l/m² = 298.045 liter
 - Volume voorzien :
buffer en infiltratiezone 1 : 568 infiltratieunits, inhoud 410liter/stuk = 232.880 liter (type Qbic)
buffer en infiltratiezone 2 : 356 infiltratieunits, inhoud 410liter/stuk = 145.960 liter (type Qbic)

TOTAAL : 378.840 liter
- MINIMALE OPPERVLAKTE TE VOORZIEN VOLGENS VERORDENING

 - 4m²/100m² afwaterende opp => 11.921,80m² x 4m²/100m² = 476,88 m²
 - Oppervlakte voorzien :
buffer en infiltratiezone 1 : 496lm x 0,6m = 297,6m² (type Qbic)
buffer en infiltratiezone 2 : 384lm x 0,6m = 230,4m² (type Qbic)

TOTAAL : 528m²
- BIJKOMENDE BUFFER & INFILTRATIEVOORZIENING:
- Waterpartij 1:
buffervolume: 272,50m³
infiltratieoppervlakte: 255,76m²

- Waterpartij 2:
buffervolume: 204,3m³
infiltratieoppervlakte: 81,97m²
- TOTAAL BIJKOMENDE BUFFER & INFILTRATIEVOORZIENING:**
buffervolume: 476,80m³
infiltratieoppervlakte: 337,73m²
- TOTAAL BUFFER & INFILTRATIEVOORZIENING: (bestaand + nieuw)
- buffervolume: 378,84m³ + 476,80m³ = 855,64m³
infiltratieoppervlakte: 528m² + 337,73m² = 865,73m²
- ARCHITECTED BY
- WILMA WASTIAU
- WILMA WASTIAU | WE FUNK INDUSTRIAL ARCHITECTURE
- TIJARM FASE 2 -
UITBREIDING
- 1726/24
- 0
- [0]
- LEGENDE
- | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--------------|---------------|-------------|-------------|------|
| TEKENINGNAAM: BA_0_L_V_01_LEGENDE | | | | | | |
| 20/11/2024 | ID | As indicated | TEK. SOORT: L | TOESTAND: V | VOLG NR: 01 | REV. |
- ARCHITECTENBUREAU WIL-MA BV
GENEINDE 221 - 2260 WESTERLO
T: +32 14 26 47 01
info@wilmawastiau.com
W. ALLEN ZIMMERMAN - MARIE WASTIAU
- BV WASTIAU&CO ARCHITECTENBUREAU
GENEINDE 221 - 2260 WESTERLO
T: +32 14 26 47 01
info@wilmawastiau.com
GUY WASTIAU - LIEF HEYLEN
- DIT PLAN IS EIGENDOM VAN HET ARCHITECTENBUREAU. HET MAG NIET GEKOPIEERD OF AAN DERDEN DOORGEGEVEN WORDEN ZONDER ONZE TOESTEMMING. OPGEGEVEN MATEN ZIJN INDICATIEF.