

LEGENDE UIT TE VOEREN WERKEN

- (01) Wegnemen bestaande spiltrap + opening in vloerplaat verdiep dichtmaken met beton.
 - (02) Uitbreken van de bestaande vloer en kabelkanalen + plaatsen van een nieuwe waterdichte gewapende betonnen binnenkuip (D=30cm) + realiseren van een nieuw kabelkanaal voor LS
 - (03) Plaatsen van 14 (2x7) Hauff-koppelingen
Type HSI 150-K2 in betonnen binnenkuip
 - (04) Plaatsen van een nieuwe gewapende betonplaat op NIV.0.00 met een draagkracht van 3000kg/m² + afgewerkt met een epoxylaag (grijs).
 - (05) Wegnemen van de bestaande deur + plaatsen van een nieuwe Zelfsluitende stalen deur
Kleur: RAL 7016 (Antracietgrijs)
nuttige opening van de deur: 110cm x 210cm
dagmaat opening : 120cm x 215cm
3 - puntsvergrendeling & 4 scharnieren
In Openstand vergrendelbaar
 - (06) Verluchting onderaan via rooster in deur
Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur
afmetingen 95 x 65 cm - met mazendraad 6 x 6 mm
(enkel in buitenzijde van de deur)
 - (07) Plaatsen van Verluchting bovenaan via muurrooster
Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur
afmetingen 95 x 65 cm - met mazendraad 6 x 6 mm
 - (08) Wegnemen van de bestaande deur + plaatsen van een nieuwe Zelfsluitende stalen deur
Kleur: RAL 7016 (Antracietgrijs)
nuttige opening van de deur: 110cm x 260cm
dagmaat opening : 120cm x 265cm
3 - puntsvergrendeling & 4 scharnieren
In Openstand vergrendelbaar
 - (09) Bestaande Openingen dichtmetsen aan binnenzijde met Volle betonblokken (D: 19cm) en plaatsen van een nieuw raam / doorzichtig vast paneel met een zelfde indeling als het bestaande.
+ rooster te voorzien
 - (10) Plaatsen van een nieuw Kabelmeetluikje 25/25 type Renson 411
 - (11) Plaatsen van een nieuwe trap voor toegang naar verdiep.
- HET BESTAANDE DAK + BEDEKKING DIENEN NAGEKEKEN TE WORDEN EN INDIEN NODIG VERNIEUWD TE WORDEN.
- MUREN EN PLAFOND DIENEN NA DE WERKEN WIT GESCHILDERD TE WORDEN.

Kabeldoorvoeren Ø150mm type HSI 150-K2:
meer info op www.Hauff-Technik.com
(Eventueel te bestellen bij: - Plakabeton of Cheyns)

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**