

MATERIAALKEUZE :

GEVELS :	1a. gevelsteen, lichtgrijs
DAKBEDEKKING :	1b. vlakke architectonische vezelcementplaten, antraciet
SCHRIJNWERK :	2. pannen, antraciet
	3. alu., zwart
	beglazing cfr. NBN S23-002; U=1,0
DORPELS :	4a. blauwe hardsteen
	4b. alu., zwart
DAKRANDE :	5a. zink, antra
	5b. alu., zwart
RW-AFVOER :	6a. zink, antra
	(6b.) polyethyleen (+isolatie)

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

LEGENDE

inplanting

● verlichtingspaal

□ hydrant

□ E.P.



bestaand



te slopen (i.f.v. herbouw)



nieuw (herbouw)

NOTA EPB :

Gebouw integraal uit te voeren conform EPB-regelgeving (isolatie, ventilatie, energieprestatie, binnenklimaat,...)

NOTA vochtwering bestaande gebouwen

Bestaande muren te behandelen tegen opstijgend vocht :
inpregneren t.h.v. plint

LEGENDE

plannen / snedes



te slopen



bestaand



nieuw parement



nieuwe snelbouwbaksteen



nieuwe cellenbetonblokken



nieuwe blauwe hardsteen



beton



harde isolatie



zachte isolatie



nieuwe keperwand

NOTA aansluiting plat dak / doorgaand metselwerk

Loodslab in te metsen
+ vochtscherm doorlopend tot
in het binnenspouwblad
+ open stootvoeg 1/m.

NOTA branddetectie

Gebouw uit te rusten met optische rookmelders, conform decreet d.d. 08 05 09 gepubliceerd in het BS d.d. 25 06 09

NOTA fundering en draagstructuur

Funderingsaanzet op vorstvrije en draagkrachtige grond min. 80cm onder maaiveld

Het funderingssysteem met bijhorende dimensies is geconcipeerd voor een normale drukvaste grond.

Diepsondering en stabiliteitsstudie, bevolen door de bouwheer, zal uitgevoerd worden vóór de aanvang der werken.

Indien nodig zal het funderingssysteem en/of de afmetingen aangepast worden door een bevoegd ingenieur.