



REFERENTIEPUNT



SNEDE AA'

aanduiding & kijkrichting doorsnede



Alle afmetingen zijn terplaatse nagemeten, en "zo correct als mogelijk" uitgetekend, de exacte afmetingen dienen te worden gecontroleerd door de aannemer bij de uitvoeringswerken.

BESTAANDE GEVELMATERIALEN



zwarte natuursteen gevelplaten in graniet = ongewijzigd



ramen in geanodiseerd brons/goud = ongewijzigd

bestaande zonnelluifels, vuil/wit = **TE VERVANGEN**

bovenbouw in gecementeerde gevel, crème-kleurig geschilderd = ongewijzigd



achtergevel in baksteen (bruin-rood) met witte ramen = ongewijzigd



pannendak (oranje) met houten kroonlijst (wit geschilderd) = ongewijzigd

NIEUWE GEVELMATERIALEN



nieuwe zonnelluifels zijde straat, zwart, met logo van Music Mania & met logo van Duvel



nieuwe zonnelluifels zijde pleintje, zwart, met logo van Music Mania & met logo van Duvel

AFBRAAK METSELWERK = *niet van toepassing*

NIEUW METSELWERK = *niet van toepassing*

RIOLERING = *blijft ongewijzigd / verloop niet gekend*

- Nutsleidingen (in overeenstemming met voorschriften netwerkbeheerders)
- Regen-Water = diam. 110 & diam. 160 (uit te voeren in grijze Benor PVC-buizen)
- Huis-Afval-Water = diam. 110 & diam. 160 (uit te voeren in oranje Benor PVC-buizen)
- Fecaliën = diam. 110 (uit te voeren in oranje Benor PVC-buizen)
- Centrale afloop naar openbaar domein = diam. 220 (uit te voeren in oranje Benor PVC-buizen)
- ~~~~~ versterkte PE-darm (socarex) = diam. 1" voor regenwater-recuperatie

STANDAARD BRAND-VOORSCHRIFTEN



globale structuur van het gebouw = betonplaten & metselwerk = brandweerstand (R)EI 60



scheidingswanden tussen compartimenten en technische kokers = brandweerstand (R)EI 60



de houten dakstructuur moet aan de binnenzijde worden beschermd door een bouwelement met een brandweerstand (R)EI 30



verlaagde plafonds in publiek-toegankelijke ruimtes en in evacuatiewegen brandweerstand (R)EI 30



zelfsluitende brandwerende binnendeuren = brandweerstand EI1 30



noodverlichting in gemeenschappelijke delen & traphallen



minstens één rook- (of hitte-) melder per verdieping, en per compartiment



minstens één water- / schuimblusser van 6kg per verdieping, en per compartiment