

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar **het meldingsdossier is niet rechtsgeldig**. De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Reden niet rechtsgeldig aanvullen

Uit de aanvraag blijkt dat er ook een **warmtepomp** aanwezig is.

Indien deze een vermogen heeft van meer dan 5kW is deze ook ingedeeld en dient deze mee opgenomen te worden in de rubriekentabel. Bijkomstig moet je dan ook de relevante gegevens van de warmtepomp opgeven onder 'Projectinformatie – Extra informatie' en de omschrijving van de effecten aanvullen.

Plan:

Gelieve de locatie op plan duidelijker aan te geven, ik vermoed dat het het gearceerde stuk is maar is niet helemaal duidelijk.

Locatie:

Gelieve een locatie op te geven. Nu staat er bij locatie 'achtergelegen loods', daar dient een adres te staan.

Rubriekentabel:

Bij de rubriekentabel wordt er dB(A) opgegeven bij de hoeveelheid. Hier dient het aantal (dus 1) opgegeven te worden en bij de omschrijving van de rubriek kan je het geluidsniveau en de afmetingen van de zaal aanvullen.

Wij raden je aan om dit dossier op het Omgevingsloket te dupliceren. Je krijgt daarbij een nieuw dossiernummer maar de reeds ingevulde gegevens blijven behouden. Je kan vervolgens in dit nieuw dossier de ontbrekende gegevens aanvullen en het dossier opnieuw indienen.

TIP: de checklist op de webpagina stad.gent/checklistmilieu helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.