









LEGENDE

	Gevelmetselwerk		TAW referentie van het relatieve vloerpeil= NIV. 0.00
	Holle betonblokken		Vloerpeil afgewerkte vloer - planzicht
	Volle betonblokken		Relatieve hoogtemaat tov vloerpeil gelijkvloers
	Binnenwanden metselwerk		Opnamepunt Foto
	Beton		Verlichtingspaal
	Gestabiliseerd zand		Elektriciteitspaal
	Nieuwe Cabine		Verkeersbord
	Bestaande te slopen Cabine		Boom
	Perceelsgrens grond Cabine		Struikgewas
	Kadastergrens		Haag
	Rooilijn		Asfaltverharding
	Bouwlijn		Betonverharding
	Draadafsluiting		Onverhard
	Te slopen draadafsluiting		Klinkers
	Hekwerk		Gras
	Te slopen hekwerk		Steenslagverharding
	As van de weg		Grasdallen
	Aslijn gracht		
	Talud / Gracht		
	Nieuw maaiveld (terreinprofiel)		
	Kasseien		

ALGEMEEN

Uitvoeren van de nodige graafwerken tot op draagvaste bodem (min. 1 kg / cm2) en plaatsen van een naakte aardingsleider 35 mm2 in een zandbed onder de funderingen van de Cabine
De twee uiteinden moeten van elkaar gescheiden in de Cabine worden gebracht , vrije Lengte van de uiteinden 120 cm boven het vloerpeil

Dakopbouw Plat Dak :
4 cm Grindlaag & Dakbedekking EPDM
10 cm Dakbedekking Isoaltie PUR
Dampscherm & Hellingsbeton
14 cm Gewapend Beton & 6 cm Prédallen

Opgaand metselwerk in gladde betonblokken

Muurisolatie PIR 6 cm

OPPERVLAKTES

Perceel Grond : ± 137,74 m²
Gebouw : ± 49,55 m²
Verharding : ± 8,54 m²
Opp. Waterdoorlatend (Zone Gras) : ± 79,65 m²

Dakoopeervlakte : ± 38,60 m³
Volume Gebouw : ± 115,80 m³
Volume Kelder : ± 67,55 m³
Vloerhoogte tov Maaiveld : + 15 cm
Kroonlijsthoogte : 383 cm

SCHAKELPOST

Binnenmuren : Elke Laag voorzien van Horizontale Wapening & Binnenmuren Wit te Schilderen

Schakelpost met Klasse BB 05

De Schakelpost Beantwoordt aan de Brandnorm S 21 / 201 / 202 / 203 , Alsook aan het Vignerende Plaatselijke Brandweerreglement

De Schakelpost Beantwoordt aan de norm Vreg Bijlage 3 (Synergrid) BFE 112/C2 Inzake Inrichting van Lokalen voor Transformatie van Hoogspanning

De Schakelpost Beantwoordt aan de norm Vlare III Artikel 12.2.1 , Inzake Inkuiping bij Gebruik van Oliegekoelde Transformatoren d.m.v. een Polyester-Opvangbak