

- BESTAANDE STRUCTUUR
- BETON
- BETONSTEEN
- CELLENBETON
- SNELBOUW
- KALKZANDSTEEN
- HOUTSKELET
- GEVELSTEEN
- GIPSBLOKKEN
- STIJLWANDEN
- DEKVLOEREN
- ZACHTE ISOLATIE
- HARDE ISOLATIE

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

OPMERKINGEN - cursief gedrukte tekst wijst op de toestand vóór verbouwing, in materiaal en bestemming. - bij contradictie tussen de verschillende uitvoeringsdocumenten dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met het architectenbureau - de uitvoeringsdocumenten opgesteld door A154 blijven de volledige intellectuele eigendom van A154. - voor elke reproductie van documenten opgesteld door A154 dient voorafgaandelijk toestemming gevraagd te worden aan A154 - de gegevens worden steeds verondersteld alle afmetingen in situ te hebben gecontroleerd

De park and ride
parkeerplaats wordt uit
de vergunning
gesloten. De
vrijgekomen ruimte
moet groen en
onverhard worden
aangelegd.

ZWIJNAARDSESTEENWEG

De helling van de
ondergrondse parking mag
niet meer dan 4% bedragen
over de eerste 5m te
rekenen vanaf de rooilijn.
Dit is aan te passen.

