



ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

Infiltratievoorziening:
De infiltratievoorziening moet voldoet aan volgende bijzondere voorwaarden:
a) De in rekening te brengen afwaterende oppervlakte is 63,9 m² (93,9 m² min 30 m² voor de 2e woongelegenhed).
b) De vereiste infiltratieoppervlakte is 5,11 m² (8% van 63,9m²)
c) De vereiste buffervolume is 2.109 L (33L/m² x 63,9 m²).
d) De overloop van de hemelwaterput moet worden aangesloten op de infiltratievoorziening

Hemelwaterput:
a) Er moet op het perceel een of meerdere hemelwaterputten geplaatst worden met een minimale inhoud van 7.500 L. (Het ontwerp voorziet 2 putten met een gezamenlijke inhoud van 10.000 L)
b) De hemelwaterput moet uitgerust worden met een pompinstallatie die voorziet in het hergebruik van het opgevangen hemelwater voor toiletspoeling, poetswater, wasmachine en gebruik buiten.
c) De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een voldoende ruim gedimensioneerde bovengrondse infiltratievoorziening

