ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

44813A0157/00C000

44813A0153/00V000

BA_Addendum B22_PRD

Evenstuk - gemeenteweg - asfaltverharding

Transformator 2500 kVA
inrichtingsnummer: 20240527-0003
rubriek: 12.2.2°
afmetingen: lengte: 1,63m,
breedte: 1,23m, hoogte: 2,045m
coördinaten:
X=109802
Y=202315
(vergunningsplichtig)

Batterijsysteem: BESS01
transformator 2500 kVA,
(vergunningsplichtig)

BESTAANDE CABINE

inrit parking

onverhard

draadafsluiting
2m hoog

toegang
noodstop

sleutelkluis

grasdallen

BA_Addendum B22_PRL

Batterijsysteem: BESS01
EMS-kast,
(vergunningsplichtig)

Batterijsysteem: BESS01
omvormer 2500 kVA,
(vergunningsplichtig)

Batterijsysteem: BESS01
12 batteryracks,
(vergunningsplichtig)

Batterijsysteem: BESS01
system control cabinet,
(vergunningsplichtig)

9,50
REFERENTIEPEIL

Verharding: V01,
inkuiping: 126,11m²,
aangesloten op wadi,
(vergunningsplichtig)

Verharding: V01
grasdallen (waterdoorlatend): 60,52m²,
aangesloten op wadi,
(vergunningsplichtig)

3,79

27,4

Wadi
afmetingen:
lengte: 27,4m,
breedte: 3,79m,
diepte: 0,8/1,0m

44813A0157/00A000

44813A0153/00W000

asfalt
parking

beton

asfalt

BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW

uitrit parking

Asfaltverharding
op te breken ter compensatie;
(niet-vergunningsplichtig)
136m²

WATERPARTIJ

Schaal : 1/100