

Hemelwaterput

1/ De hemelwaterput moet uitgerust worden met een pompinstallatie die voorziet in het hergebruik van het opgevangen hemelwater voor toiletspoeling, poetswater, wasmachine en gebruik buiten.

2/ De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een voldoende ruim gedimensioneerde bovengrondse infiltratievoorziening.

Infiltratievoorziening

1/ De overloop van de hemelwaterput moet worden aangesloten op de infiltratievoorziening

2/ Vereiste infiltratieoppervlakte bedraagt minstens $2,66 \text{ m}^2$ (8% van $33,3 \text{ m}^2$)

3/ Vereiste buffervolume bedraagt minstens 1.099 L ($33 \text{ L/m}^2 \times 33,3 \text{ m}^2$).

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

