

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar het meldingsdossier is niet rechtsgeldig.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Reden niet rechtsgeldig aanvullen

Rubriek 16.3

Airco's / Koelinstallaties / Warmtepompen

Om te weten welke voorwaarden van toepassing zijn:

- totaal geïnstalleerde drijfkracht (in kW)
- nominaal koelmiddelinhoud (vaak in kg) van elk toestel
- aard van het koelmiddel van elk toestel
- Is de gezamenlijke CO₂-equivalent lager dan 2000 ton?
- technische fiches van de toestellen

Plannen

- Duid de locatie van de toestellen aan
- Voor buitenunits moet de locatie zo exact mogelijk aangeduid zijn, vb. via de contour van het toestel. **Als er toestellen op het dak staan, voeg dan een extra dakenplan toe.**

Rubriek 17.4 (producten opsommen zoals tabel hieronder), geen GHS-code verplicht

Extra informatie

- Gegevens van de gevaarlijke producten zoals in de voorbeeldtabel hieronder – bij producten onder rubriek 17.4 hoeft geen GHS-code:

Product	GHS-code	Rubriek	Aantal x inhoudsvermogen	Totale opslag	Nr op plan
Kuisproduct	/	17.4	25 x 5 l	125 l	7
Product X	/	17.4	10 x 15 l	150 l	8
Waterstof-peroxide	GHS05 GHS07	17.3.4 17.3.6	25 x 35 kg	875 kg	5
Dieseltank	GHS02	17.3.2.1	1 x 5.000 l	5.000 l	6
...					

Wij raden je aan om dit dossier op het Omgevingsloket te dupliceren. Je krijgt daarbij een nieuw dossiernummer maar de reeds ingevulde gegevens blijven behouden. Je kan vervolgens in dit nieuw dossier de ontbrekende gegevens aanvullen en het dossier opnieuw indienen.

TIP: de checklist op de webpagina stad.gent/checklistmilieu helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.