









LEGENDE

|                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Gevelmetselwerk                 |    | TAW referentie van het<br>relatieve vloerpeil= NIV. 0.00 |
|    | Holle betonblokken              |                                                                                       |                                                          |
|    | Volle betonblokken              |    | Vloerpeil afgewerkte<br>vloer - planzicht                |
|    | Binnenwanden metselwerk         |                                                                                       |                                                          |
|    | Beton                           |    | Relatieve hoogtemaat<br>tov vloerpeil gelijkvloers       |
|    | Gestabiliseerd zand             |    | Opnamepunt Foto                                          |
|    | Nieuwe Cabine                   |    | Verlichtingspaal                                         |
|    | Bestaande te slopen Cabine      |    | Elektriciteitspaal                                       |
|    | Perceelsgrens grond Cabine      |    | Verkeersbord                                             |
|  | Kadastergrens                   |   | Boom                                                     |
|  | Rooilijn                        |  | Struikgewas                                              |
|  | Bouwlijn                        |  | Haag                                                     |
|  | Draadafsluiting                 |  | Asfaltverharding                                         |
|  | Te slopen draadafsluiting       |  | Betonverharding                                          |
|  | Hekwerk                         |  | Onverhard                                                |
|  | Te slopen hekwerk               |  | Klinkers                                                 |
|  | As van de weg                   |  | Gras                                                     |
|  | Aslijn gracht                   |  | Steenslagverharding                                      |
|  | Talud / Gracht                  |  | Grasdallen                                               |
|  | Nieuw maaiveld (terreinprofiel) |                                                                                       |                                                          |
|  | Kasseien                        |                                                                                       |                                                          |

ALGEMEEN

Uitvoeren van de nodige graafwerken tot op draagvaste bodem ( min. 1 kg / cm2 ) en plaatsen van een naakte aardingsleider 35 mm2 in een zandbed onder de funderingen van de Cabine De twee uiteinden moeten van elkaar gescheiden in de Cabine worden gebracht , vrije Lengte van de uiteinden 120 cm boven het vloerpeil

Dakopbouw Plat Dak :  
4 cm Grindlaag & Dakbedekking EPDM  
10 cm Dakbedekking Isoaltie PUR  
Dampscherm & Hellingsbeton  
14 cm Gewapend Beton & 6 cm Prédallen

Opgaand metselwerk in gladde betonblokken

Muurisolatie PIR 6 cm

OPPERVLAKTES

|                                    |                                                     |                            |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Perceel Grond :                    | ± 2263 m²                                           |                            |             |
| Bestaande bebouwing :              | ± 125 + 6,64 = ± 131,64 m²                          |                            |             |
| Bestaande klinkerverharding :      | ± 5,59 + 98,18 + 23,15 + 25,85 + 4,67 = ± 157,44 m² |                            |             |
| Bestaande Waterdoorlatende grind : | ± 964,88 m²                                         |                            |             |
| Bestaande grasbedekking :          | ± 751,63 m²                                         |                            |             |
|                                    |                                                     |                            |             |
| Nieuw Gebouw :                     | ± 103,65 m²                                         | Volume Kelder :            | ± 144,51 m³ |
| Nieuwe Verharding :                | ± 14,00 m²                                          | Vloerhoogte tov Maaiveld : | + 60 cm TAW |
| Dakoppervlakte :                   | ± 87,58 m²                                          | Kroonlijsthoogte :         | 420 cm      |
| Volume Gebouw :                    | ± 367,84 m³                                         |                            |             |

SCHAKELPOST

Binnenmuren : Elke Laag voorzien van Horizontale Wapening & Binnenmuren Wit te Schilderen

Schakelpost met Klasse BB 05

De Schakelpost Beantwoordt aan de Brandnorm S 21 / 201 / 202 / 203 , Alsook aan het Vignerende Plaatselijke Brandweerreglement

De Schakelpost Beantwoordt aan de norm Vreg Bijlage 3 ( Synergrid ) BFE 112/C2 Inzake Inrichting van Lokalen voor Transformatie van Hoogspanning

De Schakelpost Beantwoordt aan de norm Vlare III Artikel 12.2.1 , Inzake Inkuiping bij Gebruik van Oliegekoelde Transformatoren d.m.v. een Polyester-Opvangbak