

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar **het meldingsdossier is niet rechtsgeldig**.
De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelieve volgende aan te vullen:

Omschrijving voorwerp:

Geef aan voor rubriek 32.1.1° wanneer deze activiteiten zullen doorgaan. Wat zijn openingsuren, hoe veel wordt er luidere muziek gespeeld per dag,...

Hoeveel personen kunnen er maximum in de polyvalente zaal?

Wat is het aangevraagde geluidsniveau?

Voeg een toestellenlijst toe en de aanwezige geluidsinstallatie: mix- of regietafel met aantal speakers/boxen, eventuele meettoestellen om het geluidsniveau te meten. Is er geluidsbegrenzer aanwezig?

Het is onduidelijk of rubriek 16.3.2 aangevraagd moet worden.

Ventilatie behoort niet tot deze rubriek, dus deze toestellen mogen verwijderd worden van het plan en de rubriek.

Er wordt 10 kW aangevraagd, maar de opsomming van toestellen opgegeven in de rubriek samen geteld is er 1.36 kW. Controleer of de technische gegevens correct zijn en indien wel, mag rubriek 16.3.2 verwijderd worden aangezien je onder 5 KW zit (het indelingscriterium van deze rubriek).

Zijn de opgegeven kW niet correct en kom je toch tot een totaal meer dan 5 kW?

Verander de aangevraagd kW in de rubriek naar het exacte getal en voeg een toestellenlijst toe met per toestel: het kW, het koelmiddel, koelmiddelinhoud (in kg). Is het totale co2-equivalent meer dan 2000 ton?

Plannen

Voeg een plan toe met de inrichting van het gebouw. Duid alle muren, ramen, deuren, in-, uit- en nooduitgangen aan. Voeg per verdiep een plan toe. Stel dit plan op volgens de richtlijnen van het omgevingsloket.

Staat de buitenunit van koelinstallaties op het dak? Voeg een dakenplan toe.

Verwijder de aanduiding van de ventilatie van het plan en voeg de volgende gegevens toe: boxen, mix-of regietafel (indien aanwezig), de publieksruimte, podium (indien aanwezig), locatie brandblusmiddelen.

Effecten op de omgeving:

- Indien 16.3.2 toch dient aangevraagd te worden, bespreek dan de effecten op de omgeving qua geluid, trillingen en luchtkwaliteit.

- Als rubriek 32.1. wordt aangevraagd en er nog geen akoestisch onderzoek is uitgevoerd, dan zal dit opgelegd worden in de aktenaam of vergunning. Indien deze reeds beschikbaar is, gelieve deze toe te voegen aan de aanvraag.

-Zware ongevallen of rampen: bespreek welke maatregelen genomen worden om ongevallen of rampen te voorkomen

Wij raden je aan om dit dossier op het Omgevingsloket te dupliceren. Je krijgt daarbij een nieuw dossiernummer maar de reeds ingevulde gegevens blijven behouden. Je kan

vervolgens in dit nieuw dossier de ontbrekende gegevens aanvullen en het dossier opnieuw indienen.

TIP: de checklist op de webpagina stad.gent/checklistmilieu helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.