





LEGENDE

	Gevelmetselwerk
	Holle betonblokken
	Volle betonblokken
	Binnenwanden metselwerk
	Beton
	Gestabiliseerd zand
	Nieuwe Cabine
	Bestaande te slopen Cabine
	Perceelsgrens grond Cabine
	Kadastergrens
	Rooilijn
	Bouwlijn
	Draadafsluiting
	Te slopen draadafsluiting
	Hekwerk
	Te slopen hekwerk
	As van de weg
	Aslijn gracht
	Talud / Gracht
	Nieuw maaiveld (terreinprofiel)
	Kasseien

ALGEMEEN

Uitvoeren van de nodige graafwerken tot op draagvaste bodem (min. 1 kg / cm2) en plaatsen van een naakte aardingsleider 35 mm2 in een zandbed onder de funderingen van de Cabine
De twee uiteinden moeten van elkaar gescheiden in de Cabine worden gebracht , vrije Lengte van de uiteinden 120 cm boven het vloerpeil

Dakopbouw Plat Dak :
4 cm Grindlaag & Dakbedekking EPDM
10 cm Dakbedekking Isoaltie PUR
Dampscherm & Hellingsbeton
14 cm Gewapend Beton & 6 cm Prédallen

Opgaand metselwerk in gladde betonblokken

Muurisolatie PIR 6 cm

OPPERVLAKTES

Perceel Grond :	± 119,92 m²
Gebouw :	± 50,08 m²
Verharding :	± 4,49 m²
Opp. Waterdoorlatend (Zone Gras) :	± 40,00 m²

	TAW referentie van het relatieve vloerpeil= NIV. 0.00
	Vloerpeil afgewerkte vloer - planzicht
	Relatieve hoogtemaat tov vloerpeil gelijkvloers
	Opnamepunt Foto
	Verlichtingspaal
	Elektriciteitspaal
	Verkeersbord
	Boom
	Struikgewas
	Haag
	Asfaltverharding
	Betonverharding
	Onverhard
	Klinkers
	Gras
	Steenslagverharding
	Grasdallen

SCHAKELPOST

Binnenmuren : Elke Laag voorzien van Horizontale Wapening & Binnenmuren Wit te Schilderen

Schakelpost met Klasse BB 05

De Schakelpost Beantwoordt aan de Brandnorm S 21 / 201 / 202 / 203 , Alsook aan het Vignerende Plaatselijke Brandweerreglement

De Schakelpost Beantwoordt aan de norm Vreg Bijlage 3 (Synergrid) BFE 112/C2 Inzake Inrichting van Lokalen voor Transformatie van Hoogspanning

De Schakelpost Beantwoordt aan de norm Vlarem III Artikel 12.2.1 , Inzake Inkuiping bij Gebruik van Oliegekoelde Transformatoren d.m.v. een Polyester-Opvangbak

Dakoppervlakte :	± 38,76 m³
Volume Gebouw :	± 148,45 m³
Volume Kelder :	± 66,67 m³
Vloerhoogte tov Maaiveld :	+ 15 cm
Kroonlijsthoogte :	383 cm