

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

Hemelwater
De hemelwaterput moet uitgerust worden met een pompinstallatie die voorziet in het hergebruik van het opgevangen hemelwater voor toiletspoeling, poetswater, wasmachine en gebruik buiten.

De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een voldoende ruim gedimensioneerde bovengrondse infiltratievoorziening. Deze infiltratievoorziening moet volgende dimensies hebben
Infiltratieoppervlakte: 8% van de in rekening te brengen afwaterende oppervlakte
→ $0,08 \times (68,7 \text{ m}^2 - 30 \text{ m}^2) = 3,1 \text{ m}^2$
Buffervolume: minimaal 33 l/m² in rekening te brengen afwaterende oppervlakte
→ $33 \text{ l/m}^2 \times (68,7 \text{ m}^2 - 30 \text{ m}^2) = 1277,1 \text{ l}$

