

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar het meldingsdossier is **niet rechtsgeldig**.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

### **Redenen niet rechtsgeldig:**

#### **- Rubriek vervallen van rechtswege:**

Vanwege herziening van de rubriekenlijst is rubriek 12.2.1 niet meer bestaand en zijn dus transformatoren die een lager vermogen hebben van 1000kVA niet meer indelingsplichtig en is er daarom ook vergunning hiervoor nodig.

De Stad Gent raadpleegde Departement Omgeving Vlaanderen om duidelijkheid te krijgen wat er moet gebeuren.

Eenzijds diende de vergunning worden ingediend bij Vlaanderen omdat het milieulijk vergund is door de Vlaamse Overheid voor een Vlaams project.

Anderzijds is de rubriek van rechtswege vervallen dus is deze niet meer geldig. De Vlaamse ambtenaar die dossier OMV\_2022005845 behandelde bevestigde daarom dat dit niet hoeft aangepast te worden gezien dit de enige verandering aan de vergunning is.

Bijgevolg kan geen akte genomen worden van deze melding.

**TIP: de checklist op de webpagina: <https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/omgevingsvergunning/omgevingsvergunning-milieu-4-stappen> helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.**

Graag wensen wij u er attent op te maken dat conform artikel 5 van het Omgevingsdecreet het project maar mag worden uitgevoerd of geëxploiteerd de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte .