ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

afvoerleidingen en putten in te richten volgens gemeentelijke voorschriften en laatste richtlijnen van de VMM
*
alle ondergrondse leidingen minimum 110 mm diameter
*
alle leidingen te plaatsen minimum 50 cm onder nieuw maaiveld en onder een helling van minimum 5 mm/m voor RWA en 10 mm/m voor DWA
*
opstaande leidingen tot minimum 50cm boven nulpas brengen
*
alle bochten in hoeken van 45° voorzien
*
aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet volgens de geldende gemeentelijke voorschriften
*
aansluitpunt = referentiepeil uitzetten diepte leidingen en putten
*
regenwaterput wordt voorzien van rustige toevoer tot op de bodem met twee opstaande U-bochten
*
putdeksels worden opgemetseld tot op het niveau van het nieuw maaiveld - in overleg met de bouwheer
*
onvoorziene omstandigheden of tegenstrijdigheden tussen de plannen en de werkelijke situatie worden onverwijld gemeld
*
alle nieuw aangelegde rioleringselementen worden duidelijk en ontegensprekelijk vastgelegd op foto en overgemaakt aan de bouwheer en architect
*

LS2

LS1

overloop regenwaterput / afvoer groendak - voorzien van terugslagklep - Ø 110

noodoverloop wadi - voorzien van terugslagklep - Ø 110

wadi
4,50 m²
50 cm diep
1900 liter

afvoer uitgietbak / wasmachine garage - Ø 110

afvoer regenwater plat dak / groendak aanbouw - Ø 110

afvoer regenwater voorste dakvlak hellend dak - Ø 110

regenwaterput
7500 liter
360*225*156

dakoppervlakte
66,17 m²

voorfilter
70x70

septische put
2000 liter
205*75*150

> > noodoverloop wadi - PVC - Ø 110 > >

afvoer regenwater overdekking terras - Ø 110

aanvoer recuperatie regenwater

afvoer regenwater achterste dakvlak hellend dak - Ø 110

afvoer sanitair water keuken gelijkvloers - Ø 110

- volle grond -

- volle grond -

- kruipkelder -

- kruipkelder -

< < afvoer sanitair vuil water - PVC - Ø 110 < <

> > afvoer maar regenwaterput - PVC - Ø 110 > >

> > afvoer fecaal water naar septische put - PVC - Ø 110 > >

242

- kelder -
9,55 m²

434

322

220

doorspuitopening - Ø 110

afvoer toilet gelijkvloers - Ø 110

afvoer standleiding toilet verdieping 1 - Ø 110

afvoer standleiding sanitair water verdieping 1 - Ø 110

nieuwe aansluiting RWA

bestaande aansluiting DWA

40

LS2

LS1

mwl . 260122

NIEUW

GRONDPLAN KELDER / FUNDERING / RIOLERING

1 : 100

0 50 100 cm 200 300 400 500

RENOVATIE EN UITBREIDING BESTAANDE GEZINSWONING
Maeswal 1
9000 Gent
fam. Huybrechts - Vermeulen

jenne schraepen . architect . jan van gentstraat 6 . 9000 gent . 0498 05 58 41