



Aanpassen raamopening in de voorgevel palend aan studio
 De raamopening in de voorgevel horende bij het leef- en slaapgedeelte van de studio moet worden aangepast zodat deze voldoende daglichttoetreding voorziet en voldoet aan artikel 4.20 opgenomen in het Algemeen Bouwreglement: De raamopening in de voorgevel moet over een oppervlakte van min. 1/10 van de netto-vloeroppervlakte van het lokaal, nl. leef- en slaapgedeelte van ca. 34,42m² beschikken.

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

PROJECT	DATUM	FASE	SCHAAL	PLAN
854-functiewijziging	11/12/2025	Aanvraag functiewijziging	1/100	1/1

