

Gent
17^{de} afdeling/ Oostakker
Sectie C
Nummer 598B



**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

Nr. 851

Nr. 135

Hollenaarstraat

Antwerpsesteenweg

De cabine moet uitgelijnd worden met de afsluiting van het perceel Antwerpsesteenweg 1066. De cabine moet hiervoor beperkt gedraaid worden in wijzerzin.

Het perceel moet maximaal worden onthard, om voldoende ruimte voor hemelwaterinfiltratie te voorzien. Het hemelwater mag niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Er mag enkel een pad naar de deur voorzien worden.

Nieuw te plaatsen HS-cabine
Cabine type Gemini
Afmetingen: 2,70m * 5,20m

Om schade aan de eik (gesitueerd net naast de cabine) te vermijden, met potentieel verhoogd valgevaar als gevolg, dienen de werken (afbraak en heropbouw cabine) uitgevoerd te worden onder begeleiding van een boomdeskundige ETW'er.

De zone voor de cabine in de lijn van de afsluiting dient kosteloos overgedragen te worden naar de Stad. De stad zal het voetpad logischer verbreden naar het kruispunt toe.

ONTWORPEN TOESTAND

SCHAAL: 1/250 DOSSIERNUMMER: 91000984

0 5 10 15 20 25m

Elke eindgebruiker van de digitale versie van deze opmeting dient zich ervan te vergewissen dat de nauwkeurigheid van elk object op dit plan bepaald wordt door idealisatie, zijn relatieve en zijn absolute positie. Elk object heeft een standaardafwijking afhankelijk van de gebruikte opmetings- en karteringstechniek welke werd gekozen in functie van de specificaties van de opdracht.
Elk ontwerp of inplanting met specifieke nauwkeurigheidseisen, gebaseerd en/of ingepast op de digitale versie, dient voor uitvoering of verdere goedkeuring te worden nagezien en/of gecontroleerd op haalbaarheid voor het beoogde doel.

597P2

Achtenkouterstraat

Nr. 1

Nr. 1A

255G

Nr. 1064