



REGENWATERPUT

3.000 L

1.500 L

SEPTISCHE  
PUT

Ø 110

fundering  
riolering

ROOSTERGOT 5M

De hemelwaterput moet uitgerust worden met een pompinstallatie die voorziet in het hergebruik van het opgevangen hemelwater.

De overloop van de hemelwaterput moet leiden naar een bovengrondse infiltratievoorziening, met volgende minimale afmetingen:

Infiltratieoppervlakte: 7,7 m<sup>2</sup>

Buffervolume: 3163 l

De regenwaterafvoer (RWA) van de nieuwe carport mag in geen geval aangesloten worden op de vuilwaterleiding (DWA) van het interne rioleringsstelsel.

**ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)**