

LEGENDE EVACUATIE / PICTROGRAMMEN:

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIES VOLGENS NEN 2575
BMI VOLGENS NEN 2535
VLUCHTROUTEVERLICHTING VOLGENS NEN 6088

	BRANDMELDINGSCENTRALE
	DEUR EI1 30 min.
	DEUR EI1 60 min.
	DEUR EI1 120 min.
	ZELFSLUITENDE DEUR
	AUTOMATISCH ZELFSLUITENDE DEUR
	ROOKDETECTOR
	BRANDETECTOR
	LUCHTTOEVOER ONTROKING
	LUCHTAFVOER ONTROKING
	LIFT MET PRIORITAIRE OPROEP
	HOOFDINGANG
	BRANDBLUSSER
	BRANDHASPEL
	MUURHASPEL + HYDRANT
	HYDRANT
	SLEUTELKLUIS
	DRUKKNOP BRANDALARM
	BRANDWERENDE DEUR
	BRANDLADDER
	BRANDDEKEN
	TELEFOON VOOR BRANDBESTRIJDING
	LOKAAL UITGERUST MET SPRINKLERINSTALLATIE

	VERDIEPING AANDUIDING
	UITGANG + NOODUITGANG
	ENKEL NOODUITGANG
	VLUCHTROUTE
	RICHTING NOODUITGANG (ISO 7010)
	DEURONTGRENDING
	VLUCHTWEG VIA TRAP
	EHBO
	DOKTER
	BRANCARD
	DEFIBRILLATOR
	NOODDOUCHE
	OOGDOUCHE
	VERZAMELPUNT
	TELEFOON
	EVACUATIEPLAN
	INFO BORD

BRANDVEILIGHEID LEGENDE

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIES VOLGENS NEN 2575
BMI VOLGENS NEN 2535
VLUCHTROUTEVERLICHTING VOLGENS NEN 6088

	brandweerstand wand EI 30
	brandweerstand wand EI 60
	brandweerstand wand EI 120
	brandweerstand wand EI 240

compartimenten

	evacuatieweg
	evacuatietrappen op evacuatie niveau
	evacuatietrappen onder evacuatie niveau
	evacuatietrappen boven evacuatie niveau
	sassen
	liften
	technische lokalen
	brand lokalen
	koker: verticaal - EI60 - doorlopend en volledige navulling met kokervlakken
	zelfsluitend (ZS)

BRANDVEILIGHEID

EI60	structurele elementen		brandhaspel + brandblusapparaat
EI60	compartimentwanden		nooduitgang
ZS EI30	deuren in compartimentwanden zelfsluitend of zelfsluitend bij brand		rookmelder

alle bouwelementen, constructie van compartimenten en evacuatie ruimten zijn overeenkomstig de brandnorm (KB 12 juli 2012)

alle trappen zijn bovenaan voorzien van een rookluik van 1m²
alle trappen zijn hebben max. 18cm aantreden en minimaal 24cm optreden (max 37°)

- alle units zijn toegankelijk vanop het openbaar domein
- alle kokerwanden worden uitgevoerd met een brandweerstand EI60 met verlichting bovenaan de koker
- blustoestellen te voorzien 1st / 150m²
- deurbemating = nuttige doorgangsbreedte

dossiernummer en -naam:
project:
bouwplaats:
adres:
kadaster:
dossierfase:

opdrachtgever:
domicilie:
gemeente:
tel/gsm:

plannummer:
inhoud plan:

tekenaar:
schaal:
datum:
wijzigingen:

bouwheer:
voor akkoord:

architect:
voor akkoord:

aannemer:
voor akkoord:

Architecten- en studie bureau DENC-STUDIO BV
LOODS 23 | Dublinstraat 35-0011 | 9000 Gent
+32 (0)9 373 83 43
info@denc-studio.be
www.denc-studio.be

DENC
studio

230019 AELBROECK
nieuwbouw van een commerciële handelsactiviteit - studentenhuizing -
kinderdagverblijf en drie eengezinswoningen
Brusselsesteenweg - Jan van Aelbroecklaan - Jules Destréelaan, Gentbrugge
nrs. 190z2, 190a3
BA

STEENOVEN
Kwadastraat 155 bus 12.1
8800 Roeselare
+32 473 75 06 17

BA_LB_N

BAV
As indicated
15/09/2025