



- De hemelwaterputten moeten een totale inhoud hebben van minstens 26.400 liter. Alle woontiteiten moeten worden aangesloten op de hemelwaterputten. Het opgevangen hemelwater moet minstens herbruikt worden voor de doorspoeling van de toiletten. Opdat de kwaliteit van het hemelwater afkomstig van het groendak geschikt zou zijn voor nuttig hergebruik, moet er aandacht besteed worden aan het substraat (beperkte uitloging). Er moet een filter (actief kool) geplaatst worden voor de pompinstallatie.
- De overloop van de hemelwaterput moet worden aangesloten op een bovengrondse infiltratievoorziening (wadi) met een minimale inhoud van 2623,50 liter en een minimale oppervlakte van 6,36m². De infiltratievoorziening beschikt over een maximale diepte van 0,50m en veroorzaakt geen wateroverlast bij derden.
- De groendaken van de aanbouwwolumes en het bijgebouw beschikken over een minimale opslagcapaciteit van minstens 50 liter/m².

