

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

WADI
2x2,5m, 50cm diepte
terugslagklep

C B A

D

D

20m

12m

op volle grond


op volle grond

op volle grond

N°235
rwa
gescheiden stelsel aan te sluiten
aan de straatriolering

C B A

N°241



De vergunde kelder kon niet uitgevoerd worden,
zie bijgevoegde nota van de ingenieur

Alle poutrels/balken/. volgens
berekening ingenieur stabiliteit

— fecaliën
- - - regenwater
- - - - - grijs water

- aftappunten regenwater
- afvoer toiletten
- afvoer ventilatie
- afvoer grijs water

Funderingen
Tot vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond
Alle funderingen volgens studie Ingenieur Stabiliteit en volgens
diepsonderingsverslag

Rioleringen
De berekening van de riolering (buizen en secties) uit te
voeren door gespecialiseerd studiebuuro en op volledige
verantwoordelijkheid van de aannemer ruwbouw.
Rioleringsbuizen helling 1,5 cm/m PVC min dikte 3.2 mm benor
-Min diameter 110 mm.
riolering volgens norm NBN 699 TEM 712

EB 1234: RIOLERINGSPLAN nieuwe toestand 1/100

