

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar **het meldingsdossier is niet rechtsgeldig**. De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

**Redenen niet rechtsgeldig :**

- ⇒ **De rubriek van de vergunde toestand moet correct worden overgenomen. Rubriek 53.2.1 bij de vergunde toestand moet rubriek 53.2.2°a)1° worden :**

OMV\_2025101685

RUBRIEKEN

VERGUNDE TOESTAND			VOORWERP VAN AANVRAAG			GECOÖRDINEERDE TOESTAND				
Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Aard	Hoeveelheid	Eenheid	Rubriek	Klasse	Coördinator	Bemerkingen	Vla
			Nieuw	277,0000	m <sup>3</sup> /dag	3.8.1°a)	3			
			Nieuw	48546,0000	m <sup>3</sup>	53.2.2°a)1°	3			

OMV\_2026075344

VERGUNDE TOESTAND			VOORWERP VAN AANVRAAG			GECOÖRDINEERDE TOESTAND		
Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Aard	Hoeveelheid	Eenheid	Rubriek	Klasse	Coördinator
3.8.1.a	277,0000	m <sup>3</sup> /dag	Verandering	341,0000	m <sup>3</sup> /dag	3.8.1°a)	3	
53.2.1	48546,0000	m <sup>3</sup>	Verandering	18514,0000	m <sup>3</sup>	53.2.2°a)1°	3	

- ⇒ **Bij de gecoördineerde toestand is de hoeveelheid niet correct berekend. De som is 67060 ipv 67062.**

GECOÖRDINEERDE TOESTAND								
Rubriek	Klasse	Coördinator	Bemerkingen	Vlarebo	Hoeveelheid	MBS	Eenheid	Aanduiding op plan
3.8.1°a)	3				341,0000		m <sup>3</sup> /dag	lozingspunten
53.2.2°a)1°	3				67062,0000		m <sup>3</sup>	filterlijn

- ⇒ **Bijlage R53B - bemalingseenheden:**
  - **Max. netto dagdebiet is foutief (moet 341 m<sup>3</sup>/dag zijn volgens de gegevens in de bemalingsnota). Zie Filterzone 4 voor paalfundering :**

Bemalingseenheid

filterzone 4 voor paalfundering

TOESTAND VAN HET TERREINOBJECT

Toestand gevraagd: Nieuw

WELKE BEMALING BETREFT HET?

Een proef- of tijdelijke bemaling

Een permanente bemaling

GEGEVENS BEMALINGSEENHEID

Type: Ander type bemaling

Max. diepte bemalingseenheid: 7 m onder het maaiveld

Max. verlaging grondwaterpeil: 4 m onder het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV): A0140 Alluviale deklagen

Indelin gsrubri eic: Ook ingedeeld in 53.11

53.2.2\*aj1\*

geen bijkomende indeling

Maximaal netto dagdebiet: 277 m<sup>3</sup>/dag

Maximaal bruto dagdebiet: 277 m<sup>3</sup>/dag

Termijn (aantal kalenderdagen): 90 dagen

Wij raden je aan om dit dossier op het Omgevingsloket te dupliceren. Je krijgt daarbij een nieuw dossiernummer maar de reeds ingevulde gegevens blijven behouden. Je kan vervolgens in dit nieuw dossier de ontbrekende gegevens aanvullen en het dossier opnieuw indienen.

**TIP:** de checklist op de webpagina [stad.gent/checklistmilieu](http://stad.gent/checklistmilieu) helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.