ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Uitspringende gevelmaterialen voor de rooilijn (PVC) zonder isolatie:
1/ De PVC afwerking van 5 cm dik voor de rooilijn op het gelijkvloers bouwlaag is uit de vergunning te sluiten, aangezien dit een louter decoratieve en geen isolatiewaarde heeft.
2/ De bestaande tegelbekleding op de gelijkvloerse bouwlaag kan behouden blijven, maar indien er een ander gevelmateriaal wordt voorzien, dan dient deze steen (tegel) eerst te worden verwijderd. Zonder isolatie dient de gevelbekleding echter achter de rooilijn te worden gerealiseerd.

Voorgevel SLEEPSTRAAT

bestaande = nieuwe toestand