

BESTAANDE VOORZETWAND/VERLAAGD PLAFOND

BESTAANDE STRUCTUUUR

EVACUATIEWEG VAN APPARTEMENTEN VERDIEPINGEN

APPARTEMENTEN 1STE VERDIEPING

BRANDWEREND PLAFOND EI60 – TER BESCHERMING VAN ALLE STRUCTURELE ELEMENTEN
AANSLUITEND OP ALLE OPGAANDE RUWBOUWMUREN EI60

VOLISOLEREN TUSSEN HOUTEN VLOERBALKEN MET ROTSWOLISOLATIE – dikte 20cm

VERLAAGD PLAFOND EI30 – ROCKFON–PANEELPLAFOND + ROTSWOLISOLATIE 10cm

COMPARTIMENTSWAND W3 – EI60 IN AANSLUITING OP BRANDWEREND PLAFOND EI60
VOORZETWAND W4 AAN BUITENMUUR – AANSLUITING TUSSEN VLOER EN NIEUW
BRANDWEREND PLAFOND EI60

1	2	1 : VLOERPAS
3	4	2 : BRANDWEREND PLAFOND (vrije hoogte + brandweerstand)
		3 : TYPE VLOERAFWERKING
		4 : VERLAAGD PLAFOND (vrije hoogte + brandweerstand)

+0.00

VLOERPAS

B

BRANDETECTIE

6kg ABC

HANDSCHUIMBLUSSER

SIGNALISATIE VLUCHTWEG

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

dossier	TRIRATNA	OMGEVINGSAANVRAAG	datum	28/05/26
plannummer	L_N_01	plan FUNCTIEWIJZIGING LEGENDE NIEUWE TOESTAND	schaal	

VAN TOEPASSING : BIJLAGE 2 POLITIEVERORDENING
BESTEMMINGSWIJZIGING

NIEUWE PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTING
bestaande bestemming = toonzaal
nieuwe bestemming = gemeenschapdienst

TOTALE NETTO–OPPERVLAKTE = ca. 204,5 m2
MAX. BEZETTINGSGRAAD = 95 personen

LEGENDE :

- * VLOERTYPE :
V1 : afwerking met volle plankenvloer – dikte 18mm (brandreactieklasse CFL–s2)
V2 : afwerking met klikvinyl (brandreactieklasse BFL–s2)
- * WANDTYPE :
W1 : bestaande compartimentswand EI60
baksteenmetselwerk 9cm + pleisterwerk
W2 : bestaande compartimentswand EI60
cellenbetonmetselwerk 19cm + pleisterwerk
W3 : nieuwe compartimentswand EI60 (aan te sluiten tot tegen brandwerend plafond EI60)
lichte stijlwand af te werken met brandwerende beplating (geheel EI60)
deze wand is ook akoestisch vol te isoleren met rotswol (METAL–STUD 105mm)
W4 : voorzetwanden aan buitenmuren EI60
aansluiting tussen vloer en nieuw brandwerend plafond zodat gesloten compartiment ontstaat
- * PLAFONDTYPE
P1 : brandwerend plafond EI60 (ter bescherming van alle structurele elementen)
vrije hoogte 390cm (opp. ca. 115,5 m2)
P2 : brandwerend plafond EI60 (ter bescherming van alle structurele elementen)
vrije hoogte 325cm (opp. ca. 89 m2)

HET PROJECT WERD VOORBESPROKEN MET MEVR. EVY MAES (BRANDWEERPREVENTIE) OP EEN
VERGADERING DD. 16/03/2026

BESPREKING VAN DE SITUATIE VAN HET PAND EN UIT TE VOEREN ZAKEN OM TE VOLDOEN AAN
DE VAN KRACHT ZIJNDE NORM = BIJLAGE 2 POLITIEVERORDENING