


plan fundering/riolering
nieuwe toestand 1/50




Berekening Infiltratie

dakoppervlakte 125m²
Installatie Hemelwaterput: -30m²: Blijft te infiltreren: 95m²

Minimum oppervlakte: 95x0.08= 7.6m²
Minimum volume:95x33= 3135 liter of 3,13m³

Voorzien Infiltratiebekken

Volume: oppervlakte infiltratiezone: 0,66m2
lengte infiltratiezone: 4,74m
totaal volume infiltratie = 4,74mx0.66m2= 3,13m³
Oppervlakte: Grondoppervlak:2m x 4,74 m= 9,48m²



aansluiting op Wadi

terugslagklep

aansluiting op WC,
dienstkraan buiten
en binnen

RW-put
10.0000L

Pomp in de put
PE aanvoerleiding
+ stroom

830

1500

670

Wc verdieping
Badk verdieping
Wasmachine

Spoelbakken

Handwasser

Wc

Septiek

AA'

Toevoer
nutsleidingen

Aan te sluiten op
openbare
riolering volgens
gemeentelijke
richtlijnen