



Eengezinswoning totale oppervlakte van het daglicht minimum 1/12 van de netto:

Slaapk: $17,3m^2 / 12 = \text{min. } 1,4m^2 \text{ daglicht}$
Raam slaapk: $1,4m \times 1,7m = 2,4m^2 \text{ daglicht}$
min. $1,4m^2 \Rightarrow 2,4m^2$ **OK**

Eengezinswoning totale oppervlakte van het daglicht minimum 1/12 van de netto:

Slaapk.: $21m^2 / 12 = \text{min. } 1,8m^2 \text{ daglicht}$
Ramen slaapk.: $2 \times (0,7m \times 1,7m) + (1m \times 1,7m) = 4,1m^2 \text{ daglicht}$
min. $1,8m^2 \Rightarrow 4,1m^2$ **OK**