



D 10 G/G  
MV:8.60

BLUSWATER TANK

G/G 109m/ø900/0.5%GB

G/G 28m/ø315/1.0%PVC

2 PE 2" aanzuigleidingen

Nieuwe regenwaterput  
Hergebruik regenwater  
Pomp te plaatsen met aanzuiging in regenwaterput.  
Leidingen voor herbruik tot sanitaire toepassingen aan te leggen. Te voorzien van automatisch bijvulsysteem. 17 WC's en 12 urinoirs

R 13 G/G  
MV:8.53

R 12 G/G  
MV:8.44

R 30 G/G  
MV:8.47

R 18 G/G  
MV:8.49

R 11 G/G  
MV:8.42  
IN :7.30 (R 18)  
IN :7.30 (R 16)  
UIT:7.18 (Zone 3)  
UIT:7.30 (Hemelwaterput)  
UIT:7.18 (Zone 3)

R 16 G/G  
MV:8.49

R 20 G/G  
MV:8.30  
IN :6.37 (R6)  
UIT:6.37 (R5)

R 15 G/G  
MV:8.85

R 17 G/G  
MV:8.40

D8 G/G  
MV:8.24  
IN:7.12 (Buffer calamiteit)  
UIT:6.04 (D4)

R7 G/G  
MV:8.29  
IN :6.41 (R10)  
UIT:6.41 (R6)

Lijngoot tbv losactie

Buffervoorziening bij losactie

Situatie geen losactie

Calamiteit tijdens losactie: afvoer voor verdere verwerking

Geen calamiteit tijdens losactie: afvoer naar meetgoot

