



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be



040-INSP

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: ANT/35/61269125/00/NL/000
ID Report N° : 556765464060

Contractref.: 2046447/23000

• Uw gegevens
Ref: DRUKTOESTELLEN

• Interventiegegevens
Plaats: Woodprotect Belgium nv
Wiedauwkaai, 91A
9000 Gent
Datum: 04/12/2023
Uitgevoerd door: JASPER CLAEYS

Woodprotect Belgium nv
Wiedauwkaai, 91A
9000 Gent
België

ONDERZOEK VAN EEN DRUKTOESTEL INWENDIG ONDERZOEK EN UITWENDIG ONDERZOEK

Gekeurd toestel

Opstelling: Afdeling: Creosote
Type: Autoclaaf gevuld met Creosote olie
Constructeur: IWOTECH AIS
Nummer: 16.805/1
Bouwjaar: 1994

De inhoud van onze controle beperkt zich tot de punten opgenomen in de rubrieken: "Basis van het (de) onderzoek(en)" en "Inhoud van het (de) onderzoek(en)".

Voor deze installatie dient u eventueel ook te beschikken over een milieu - en/of exploitatievergunning.

Gelieve u er ook van te verzekeren dat de gekeurde installatie conform het K.B. arbeidsmiddelen dd 12/08/1993 in dienst werd genomen en dat dit attest zich in het dossier van het toestel bevindt.

Onze verschillende diensten en departementen staan ter uwe beschikking om u hierin bij te staan.

Besluit

Wij verklaren dat autoclaaf Iwotech met serienummer 16.805/1 met bijhorende gegevens op 04/12/2023 buiten dienst is gesteld..

Uitgiftedatum : 04/12/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



Basis van het (de) onderzoek(en)

Checklist : 3514.

De periodiciteit en de uitgevoerde controles zijn bepaald door het inspectieprogramma van de uitbater.

Vlaem II artikel 5.19.2.3.4. § 2 Druktoestel voor houdrenkingsinstallatie.

Aanvraag van de klant, code van goede praktijk.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

WERKINGSPROEF VAN:

Manometer(s)

Druk transmitter(s)

Temperatuur transmitter(s)

Niveau transmitter(s)

Thermometer(s)

Gecontroleerde uitrustingen

Installatie met thermisch fluidum [575357297184]

Opstelling:	Afdeling: Creosote
Type:	Autoclaaf gevuld met Creosote olie
Constructeur:	IWOTECH AIS
Nummer:	16.805/1
Bouwjaar:	1994
Minimale werkdruk:	-1 bar
Maximale werkdruk:	13 bar
Ontwerptemperatuur:	130 °C
Volume:	145.000 l
Product:	Creosote olie
Toestel:	geïsoleerd

Veiligheidsklep [575357297185]

Nummer:	L14585
Doorlaatdiameter:	DN 40/40 mm
Afsteldruk:	1.5 bar
Veerbelasting:	ja
Datum van afstelling:	02/04/2021
Afstelling door:	Risterm

Veiligheidsklep [575357297186]

Nummer:	L20161
Doorlaatdiameter:	DN 40/40 mm
Afsteldruk:	3 bar
Veerbelasting:	ja
Datum van afstelling:	02/04/2021
Afstelling door:	Risterm

Veiligheidsklep [575357297187]

Nummer:	L20160
Doorlaatdiameter:	DN 40/40 mm
Afsteldruk:	3 bar
Veerbelasting:	ja
Datum van afstelling:	02/04/2021
Afstelling door:	Risterm



Veiligheidsklep [575357297188]

Nummer:	L14024
Doorlaatdiameter:	DN 80/80 mm
Afsteldruk:	8 bar
Veerbelasting:	ja
Datum van afstelling:	02/04/2021
Afstelling door:	Risterm

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O Wij verklaren dat autoclaaf Iwotech met serienummer 16.805/1 met bijhorende gegevens op 04/12/2023 buiten dienst is gesteld.

De vulleiding van de creosote olie is verzegeld met een Vinçotte-loodje.