emissiegrenswaarden	totaal P	totaal Zn	totaal Cu	totaal Pb	totaal Ni	kobalt	Benzo(a)pyreen	Benzo(b)fluor-antheen + benzo(k)fluor-antheen	Benzo(g,h,i)-peryleen + indeno(1,2,3-c,d)pyreen	Fluorantheen	Anthraceen	Naftaleen	Fenantreen	Acenafteen	Chryseen	Benzo(a)-anthraceen	Fluoreen	Pyreen	Ace-naftyleen	Dibenzo(a,h)-anthraceen
	10 mg/l	2 mg/l	0,5 mg/l	0,5 mg/l	0,5 mg/l	6 µg/l	0,05 µg/l	0,03 µg/l	0,002 µg/l	1 µg/l	0,1 µg/l	20 µg/l	1 µg/l	0,6 µg/l	10 µg/l	3 µg/l	20 µg/l	0,4 µg/l	40 µg/l	5 µg/l
sectorale normen		1,4 mg/l	0,15 mg/l	0,1 mg/l	0,09 mg/l	10 µg/l	0,5 µg/l	2,4 µg/l	2,4 µg/l	2 µg/l	0,5 µg/l	2µg/l	2 µg/l	0,6 µg/l	1 µg/l	0,6 µg/l	0,2 µg/l	2 µg/l	4 µg/l	0,5 µg/l
rapportage grens						0,6 µg/l	50 ng/l	50 ng/l + 50 ng/l	50 ng/l + 50 ng/l	50 ng/l	50 ng/l	100 ng/l	50 ng/l	50 ng/l	100 ng/l	100 ng/l	100 ng/l	50 ng/l	100 ng/l	100 ng/l
28/09/2023	< 0,2	< 0,025	< 0,01	< 0,01	< 0,005	<0,0002	<0,030	<0,03 + < 0,03	<0,03 + < 0,03	<0,030	<0,030	<0,1	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
5daagse oktober 2023 dag 1	0	0,2	0,071	0	0															
5daagse oktober 2023 dag 2	0	0,034	0	0	0															
5daagse oktober 2023 dag 3	0	0,062	0	0,01	0															
5daagse oktober 2023 dag 4	0	0,035	0	0	0															
5daagse oktober 2023 dag 5	0	0,045	0	0	0															
13/12/2023	<0,2	< 0,025	< 0,01	< 0,01	<0,005	0,24	<0,030	<0,03 + < 0,03	<0,03 + < 0,03	<0,030	<0,030	<0,10	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
21/02/2024	0,67	< 0,025	< 0,01	< 0,01	<0,005	< 0,2	<0,030	<0,03 + < 0,03	<0,03 + < 0,03	<0,030	<0,030	<0,10	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
20/03/2024	0,27	< 0,025	< 0,01	< 0,01	<0,005	< 0,2	<0,030	<0,03 + < 0,03	<0,03 + < 0,03	<0,030	<0,030	<0,10	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030

som PAK (µg/l)	N-totaal	Kjeldahl-N	nitraat	nitriet	totaal As	totaal Cd	totaal Cr	totaal Ag	totaal Hg	BOD	COD	zwevende stoffen	PFOA totaal	PFOS totaal
	2,5 mg/l	6 mg/l	5,65 mg/l		5 µg/l	0,8 µg/l	50 µg/l	0,4 µg/l	0,3 µg/l	6 mg/l	30 mg/l	60 mg/l		
						3 µg/l		10 µg/l	0,6 µg/l			300 mg/l		
													0,050 µg/l	0,050 µg/l
<0,1														
	1,9	1,8	0	0	4,2	0	0	0	0	4,5	17	7,2		
	1,3	1,2	0	0	4,3	0	0	0	0	1,7	12	5,2		
	1,7	1,6	0	0	5,2	0	0	0	0	2,4	18	11		
	1,4	1,3	0	0	4,7	0	0	0	0	1,2	14	8,2		
	1,4	1,5	0	0	5,1	0	0	0	0	1,4	17	13		
<0,10														
<0,10														
<0,10														