

Beschrijving van de inrichting	
Adres	Yvonne Fontainestraat zn ¹ , 9041 Gent (BE)
Correspondentieadres	<i>zie maatschappelijke zetel</i>
Kadastrale gegevens	<i>(nog toe te kennen)</i>

Beschrijving van de verantwoordelijken	
Leiding over de exploitatie	Kurt Lefevere <i>General manager Northern Continent</i>
Contactpersoon veiligheidsstudie	Stefaan Verduyn <i>EHS Manager Belgium</i>
	☎ +32 497 59 79 40 ✉ VERDUYS@airproducts.com

1.3 Seveso-statusbepaling

De maximale hoeveelheden aan Seveso-stoffen die op het terrein aanwezig zullen zijn, zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1-1 – Seveso-statusbepaling

Categorie	Drempelwaarde (in ton)		Maximale aanwezigheid (in ton)
	LD-inrichting	HD-inrichting	
Met naam genoemde gevaarlijke stoffen			
15 Waterstof	5	50	5,0

Uit bovenstaande tabel wordt besloten dat het tankstation een lage drempel inrichting wordt volgens de Seveso III-richtlijn.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat op het terrein HVAC-installaties aanwezig zijn in de controlekamer en het sanitair gedeelte. In deze HVAC installaties is < 3 kg aan koudemiddel R32 aanwezig in een gesloten circuit. R32 betreft een Seveso-stof (categorie P2) omwille van de H-zin H220. Evenwel is een zwaar ongeval in deze installatie niet mogelijk en kan deze ook geen oorzaak zijn van een zwaar ongeval elders binnen de inrichting. Bijgevolg geldt aantekening 3 bij bijlage I van de Seveso-richtlijn 2012/18/EU, en is deze stof/installatie niet relevant.

¹ zonder nummer – nummer nog toe te kennen