

Provincie Oost-Vlaanderen
T.a.v. Griet Schelstraete
W. Wilsonplein 2
9000 Gent

Gelieve alle correspondentie terug te sturen naar ons kantoor te Destelbergen.

| | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| uw bericht van | uw kenmerk | ons kenmerk | Destelbergen |
| 05/02/2024 | OMV_2023091650 | 200731.01 | 07/02/2024 |

Betreft: vraag naar aanvullende informatie bij dossier met referentie OMV_2023091650

Geachte,

Volgende op de vraag tot het aanvullen van het omgevingsvergunningsdossier van Purmix BVBA, worden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de projectinhoud. Het gaat om de volgende zaken:

1. De volumes van de tanks in het tankenpark zoals vermeld in het loket (tank 1 tem 6) zijn niet in overeenstemming met de volumes op het keuringsattest.

De volumes van de opslagtanks die opgenomen zijn in de keuringsverslagen werden aangepast door de keurder zodat deze nu overeenstemmen.


2. Gelieve in het luik mobiliteit duidelijk aan te geven hoeveel transporten (aan/afvoer) verwacht wordt.

De verwachte transportbewegingen liggen jaarlijks op 160 bewegingen inkomend en 350 bewegingen uitgaand. Maandelijks ligt dit dus op gemiddeld 15 inkomend en 32 uitgaand, wekelijks op 3,5 inkomend en 7 uitgaand.

3. Gelieve zoals eerder gevraagd afmetingen op te nemen op het plan. Gelieve ook de afmetingen op te nemen tussen de verschillende zones van opslag.

Er worden plannen toegevoegd met afmetingen.

4. Het keuringsattest werd toegevoegd. Hieruit blijkt nog steeds niet of alle houders binnen 1 inkuiping zijn opgesteld of elk afzonderlijk in een inkuiping. Er werd nog steeds niet aangetoond of voldaan wordt aan artikel 5.17.4.3.7. Gelieve dit ook duidelijker te specificeren in bijlage R17.3.

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>BOVA ENVIRO+ NV Maatschappelijke zetel Wellingsstraat 102 9070 Destelbergen T +32 9 210 28 60</p> | <p>Kantoren 8800 Roeselare – Kwadestraat 151a bus 31/32 – T +32 51 26 46 00 9120 Beveren – Stationsstraat 60 – T +32 3 750 95 80 8400 Oostende – Rietstraat 11 bus 3 – T +32 59 24 29 60 5020 Namur – Avenue d’Ecolys 2 bte 12 – T +32 475 82 60 34</p> |  | <p>IBAN BE63 2900 3094 1708 BIC GEBABEBB Ondernemingsnr: BE 0474 774 319 RPR Gent</p> |
|--|--|--|---|

Om dit te staven werd een nota opgesteld door de keurder van de opslagtanks. U vindt deze nota terug in de bijlage als deel van het keuringsverslag van de tanks.



5. Zijn er geleide emissies naar de omgeving? Komt de lucht door het aflaten van de druk in de fabriekshal terecht? Indien er emissies zijn naar de buitenlucht, gelieve het onderdeel lucht in te vullen.

Het ontluchten van de opslagtanks gebeurt atmosferisch, en dus naar de buitenlucht toe. Het onderdeel 'lucht' is om die reden nog ingevuld. Voor de tanks 2, 3, 4 en 5 is er een koolstoffilter voorzien:

| | | | | |
|-------------------|----------|--------|----------------|---------------------------------|
| Bulk | polyol | Tank 2 | Petol 320/02 | Atmosferisch via koolstoffilter |
| Bulk | polyol | Tank 3 | Petol PM410-4N | Atmosferisch via koolstoffilter |
| Bulk | polyol | Tank 4 | Voranol RH360 | Atmosferisch via koolstoffilter |
| Bulk | FlameRet | Tank 5 | TCP | Atmosferisch via koolstoffilter |
| Afgewerkt Product | Blend | Tank 1 | PX-SPRAY421 | Atmosferisch |
| Bulk | Blowing | Tank 6 | Solstice HFO | Atmosferisch |

Met de meeste hoogachting,

Jonas Scheire
Milieudeskundige
BOVA ENVIRO+

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>BOVA ENVIRO+ NV Maatschappelijke zetel Wellingstraat 102 9070 Destelbergen T +32 9 210 28 60</p> | <p>Kantoren 8800 Roeselare – Kwadestraat 151a bus 31/32 – T +32 51 26 46 00 9120 Beveren – Stationsstraat 60 – T +32 3 750 95 80 8400 Oostende – Rietstraat 11 bus 3 – T +32 59 24 29 60 5020 Namur – Avenue d'Ecolys 2 bte 12 – T +32 475 82 60 34</p> |   | <p>IBAN BE63 2900 3094 1708 BIC GEBABEBB Ondernemingsnr: BE 0474 774 319 RPR Gent</p> |
|--|--|--|---|