

Klantverantw.: 92
Opdrachtn.: 60181-92
Klantr. : 60181
Cont.pers.: Leslie Dhaenens
Tel.: 09 257 10 48, Fax: 09/257.10.51
GSM: 0497 973344 e-mail: leslie@masterbulk.be

ProKo.: IB23
Verslagnr.:
Voorl. verslagnr.: V5484241
Datum: 15/03/2023

MASTERBULK
WAALKENS 10 HAVENNR.9075
9030 MARIAKERKE (GENT)

Afdeling: REC

VOORLOPIG VERSLAG VAN BEPERKT ONDERZOEK OP EEN BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIE
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: **BG - 55000L - DIESEL**
Plaats van onderzoek: MASTERBULK WAALKENS 10 HAVENNR.9075 MARIAKERKE (GENT) 9030
Datum van onderzoek: 10/03/2023
Reglementering: Vlarem II: Afdeling 5.6.1.3 + Afdeling 5.6.2
Onderzoeker: SPIESSENS BART EMD **Aanwezige persoon:** Lesley
2003/HBARTSPIESSENS - AGRW IS-004
Eigendom van: MASTERBULK

Onderzoek:

1) Documenten.

a) Vergunning.

Oost-Vlaanderen Nr.: 082/44021/1467/1/A/1/PW/KS d.d.:05/06/2008 Geldig :14/05/2023

b) Attesten van de houder.

Attest van conformiteit : CTC Datum : 03/06/2008 Verslagnr.: /

c) Verslagen van vorig onderzoek.


Verslag van brandweer	Datum :	25/05/2020	Dossier :	2020046955
Attest van vloeistofdichte piste : Lareco	Datum :	03/03/2008	Verslagnr.:	2008fv/vh/735-08
Attest van KWS	Datum :		Verslagnr.:	
Verslag van laagspanning OCB	Datum :	05/09/2017	Verslagnr.:	4243883
Indienststellingsonderzoek : OCB	Datum :	09/01/2020	Verslagnr.:	5327578
Indienststellingsonderzoek : OCB	Datum :	10/09/2020	Verslagnr.:	5359623
Beperkt onderzoek OCB	Datum :	01/04/2022	Verslagnr.:	5745596
Beperkt onderzoek OCB	Datum :	10/03/2023	Verslagnr.:	5484241 (huidige)
Beperkt onderzoek	Datum :		Verslagnr.:	

2) Kenplaat van de houder is aanwezig.

Interne nummer	7
Constructeur	6756
Nummer van de houder	CTC
Bouwjaar	2008
Inhoud (L)	55.000L
Afmetingen	Ø 3,0 x Lg 8,85 m
Constructienorm	EN12285-2
Nr. prototype	CP06/0610 - HCC001
Proefdruk tank (bar)	0,3
Proefdruk mantel (bar)	0,4
Toegelaten product (1)	/




2 a) Bijkomende informatie.


Interne nummer	T7	
Wijze van opslag	BGH	
Aard van de houder	Dubbelwandig metaal	
Opgeslagen product	Groep 2	
Ligging	Buiten beschermingszone	

Wijze van opslag: **BGV**: bovengronds vertikaal **BGH**: bovengronds horizontaal **PP**: parallellepipedisch

2 b) Identificatie van de vulopening.

Interne nummer	T7	
Vulopening	op afstand	
Naam van de vloeistof	Diesel	
GHS - symbool	IO	
Inhoud van de tank	55.000L	

2.c) Standplaats / vulzone. aanwezig → Zie opm +nota.

Nummer van de houder	T7	
Draagkrachtig	IO	
vloeistofdicht	IO	
Opvangsysteem	Centrale opvang → kws	
Vullingsprocedure	Leegblazen van vulleiding na het vullen	

NA:niet aanwezig **NVT**:niet van toepassing **IO**:in orde **OPM**:opmerking **NTC**: niet te controleren

3) Beperkt onderzoek.

Interne nummer	T7	 
Nazicht van de zichtbare delen. Leidingen en toebehoren	IO	
Lekken	IO	
Staat van de platen	IO	
Staat van de toebehoren	IO	
Buitenbekleding tank	IO	
Overdrukbeveiliging	IO	
Onderdrukbeveiliging	IO	
Alarmtoestellen	IO	
Ontluchtungsleiding (1 / 3m)	IO	
Buitenbekleding	IO	
Fundering	NVT	
Inkuiping	NVT	
Permanente lekdetectie Detector	Vloeistofreservoir Werking : opm	
Peilputten	NVT	
Leidingen	Anti- hevelklep onderin de aanzuigleiding	
Overvulbeveiliging	Sonde Fafnir – type 070	
- ref. prototypenummer	99/H031/05110402	
Equipotentiaal (P1& P2)	NVT	
Verontreiniging	IO	

NA: niet aanwezig **NVT**:niet van toepassing **IO**:in orde **OPM**:opmerking **NTC**:niet te controleren

Nota:

*De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om het morsen van vloeibare brandstoffen, verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

Opmerkingen

Zuiver maken van de lekbak onder de pomp.
De detector staat in alarm, na te zien.

Inbreuken.**BESLUIT**

- De opslagtank(s) beantwoorden aan de reglementaire voorschriften met uitzondering van enkele opmerkingen en / of inbreuken.
De vermelde opmerkingen en / of inbreuken dienen zo snel mogelijk verholpen te worden.
Een nieuw onderzoek van de opslagtank(s) moet plaats hebben binnen de 6 maanden.
Een oranje kenmerk werd aangebracht.

Voor de Technisch Directeur,



de Agent-onderzoeker