

Masterbulk – Rubriekentabel – Effecten luchtkwaliteit - Gegevens emissies stookinstallaties

Alle stookinstallaties worden gevoed met lichte zwavelarme stookolie.

Als verontreinigende stoffen zijn er NO_x, CO en SO₂.

nr. plan	naam installatie	thermisch ingangs- vermogen (kW)	emissieritme (gemiddeld)	emissieperiode	emissieduur
13	brander verwarming burelen	334	4 uur/dag	5 dagen per week/ 52 weken	1.040 uren
28	stoomketel 1 - 1.750 liter (oude)	751	10 uur/dag	7 dagen per week / 52weken	3.640 uren
32	warmwaterketel	376	3 uur/dag	3 dagen per week / 40 weken	360 uren
38	stoomketel 2 – 4.440 liter (nieuwe)	1.019	8 uur/dag	7 dagen per week / 52 weken	2.912 uren