

Bijlage E7

Risico's op zware ongevallen of rampen

- 1. Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van deze aanvraag.**

Oleon NV te Evergem betreft een lagedrempel Seveso inrichting en voldoet aan alle voorwaarden hieraan verbonden. Het voorwerp van de aanvraag betreft o.a. een wijziging van een SEVESO product naar een gelijkaardig product zonder SEVESO-eigenschappen. Daarnaast wordt ook een actualisatie aangevraagd van de opslag van actieve kool CA3, met GHS02 gevaarseigenschappen, in tank 106T037 (23,2 ton) en in verplaatsbare recipiënten (6,5 ton). De actieve kool CA3 betreft geen SEVESO product. Daarnaast wordt de opslag van oleochemische producten uitgebreid a.d.h.v. een tank met de inhoud van 650 m³ in het nieuwe tankpark. De tank zal als buffer gebruikt worden voor de opslag van oleochemische producten die gevormd worden tijdens het productieproces. De bijkomende opslag is verwaarloosbaar t.o.v. de huidig vergunde hoeveelheid opgeslagen producten.

- 2. Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te beperken.**

Oleon betreft reeds een lage drempel inrichting en heeft de nodige maatregelen getroffen in het kader van de Seveso-verplichtingen. Binnen Oleon werden reeds verschillende procedures en noodplannen ingevoerd om dergelijke risico's te voorkomen of te beperken. De nieuwe tank zal aan alle wettelijke vereisten voldoen en de keuringen van de tanks zal correct opgevolgd worden. De nodige periodieke rondgangen zullen uitgevoerd worden (zie bijlage Q2_5). Daarnaast zal ook de actieve kool worden opgeslagen conform met de Vlarem wetgeving. De bestaande specifieke veiligheidsprocedures zullen aangepast worden indien nodig.

Het voorwerp van de aanvraag betreft o.a. een daling van de voor het aquatisch milieugevaarlijke producten (E1) aanwezig op de site t.g.v. een verandering naar een product zonder deze eigenschappen.

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen in het nieuw aan te leggen tankpark gebeurt steeds in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

- 3. Wenst u een relevante veiligheidsstudie toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?**

- ja.
 nee

- 4. Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dat advies als bijlage E7ter bij het formulier.**

Niet van toepassing

- 5. Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.**

Met de reeds geïmplementeerde maatregelen binnen Oleon en de daling van de voor aquatisch milieugevaarlijke (Seveso) producten op de site, kan gesteld worden dat het risico op zware ongevallen of rampen niet aanzienlijk is door het voorwerp van deze aanvraag.