

Klant

Federale politie oost-vlaanderen,
 Federale politie
 Blok N
 Groendreef
 9000 Gent

Volnummer: 2789
 Datum onderhoud: 19/06/2024
 Arbeidsduur: -

Kenmerken van het stooktoestel

- Centraal: aangesloten als type B23 (open)
- Brandstof: Gasvormig: aardgas H (G20)
- Type brander: Premix (GI)

Toestel - referentie: Ketel 2

Remeha GAS 310 ECO PRO
 1416709377400
 Bouwjaar: 2014
 Vermogen: 530 kW
 Brander
 Bouwjaar:
 Debiet:

Onderhoud centraal stooktoestel

Keuring voor eerste gebruiknaam

Reiniging

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal

- Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken
- Nazicht van de goede werking
- Controle v.d. terugslag d.m.v. een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

- Ontstopping
- Reiniging v.d. branderbedden (GI)
- Reiniging v.d. warmtewisselaar (GI)
- Reiniging v.d. ketel (GII)
- Reiniging van de brander
- Reiniging van de ventilator
- Controle van de verluchting van het stooklokaal
- Controle van de rookgaszijdige dichtheid

Verbrandingscontrole

Goede staat van werking

| | | Eind Max | OK | Niet OK |
|--|--------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Keteltemperatuur | °C | 50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gasdruk teller | mbar | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gasdruk gasblok | mbar | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gasdruk branderbed | mbar | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Concentratie O ₂ | % | 6,3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Concentratie CO ₂ | % | 8,33 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Concentratie CO | mg/kWh | 13,8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rookgastemperatuur | °C | 39,8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Temperatuur verbrandingslucht | °C | 17,4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nettotemperatuur | °C | 22,4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verbrandingsrendement (bovenwaarde) | % | 88,9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verbrandingsrendement (onderwaarde) | % | 98,7 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)

OK Niet OK

Veilige staat van werking

| | | | | |
|--|----|-------|-------------------------------------|--------------------------|
| Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek) | Pa | -26,4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verluchting en ventilatie stooklokaal | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
| Eindbeoordeling | Eerstvolgende reiniging en verbrandingscontrole vóór 19/06/2026 |
| Het stooktoestel werkt <input checked="" type="checkbox"/> goed <input checked="" type="checkbox"/> veilig <input type="checkbox"/> niet goed <input type="checkbox"/> niet veilig | |

Gebreken en maatregelen

| | | |
|-------------|---|-------------|
| Gebreken | Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken | Opmerkingen |
| <i>geen</i> | <i>geen</i> | <i>geen</i> |

Uitvoering

| | |
|--|--|
| Firma VINCI FACILITIES Havenlaan 86C bus 201 1000 Brussel BE 0508450838 | Technicus Robin (WA) Speleers Erkenningsnummer: GV08838 / TV23719 |
|--|--|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Handtekening technicus | Voor kennisname |
|------------------------|-----------------|

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be.
 Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).