

Klant

Federale politie oost-vlaanderen,
 Federale politie
 Blok I
 Groendreef
 9000 Gent

Volnummer: 2784
 Datum onderhoud: 19/06/2024
 Arbeidsduur: -

Kenmerken van het stooktoestel

■ **Centraal: aangesloten als type C33 (gesloten)**
 Brandstof: Gasvormig: aardgas H (G20)
 Type brander:

Toestel

Remeha Gas 210 eco pro
 1411402989010

Bouwjaar: 2014
 Vermogen: 123 kW

Brander

Bouwjaar:
 Debiet:

■ Onderhoud centraal stooktoestel

□ Keuring voor eerste gebruiknaam

Reiniging

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal

□ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken
 ■ Nazicht van de goede werking

□ Controle v.d. terugslag d.m.v. een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

■ Ontstopping
 □ Reiniging v.d. branderbedden (GI)
 □ Reiniging v.d. warmtewisselaar (GI)
 □ Reiniging v.d. ketel (GII)
 ■ Reiniging van de brander
 ■ Reiniging van de ventilator

■ Controle van de verluchting van het stooklokaal
 ■ Controle van de rookgaszijdige dichtheid

Verbrandingscontrole

Goede staat van werking

		Eind Max	OK	Niet OK
Keteltemperatuur	°C	50		
Gasdruk teller	mbar			
Gasdruk gasblok	mbar			
Gasdruk branderbed	mbar			
Concentratie O ₂	%	5,7	□	□
Concentratie CO ₂	%	8,67	□	□
Concentratie CO	mg/kWh	29,464	■	□
Rookgastemperatuur	°C	56,3		
Temperatuur verbrandingslucht	°C	21		
Nettotemperatuur	°C	35,3	■	□
Verbrandingsrendement (bovenwaarde)	%	88,3		
Verbrandingsrendement (onderwaarde)	%	98,1	■	□

Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)

■ □

Veilige staat van werking

			OK	Niet OK
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	-5,1	□	□

Verluchting en ventilatie stooklokaal

■ □

Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)

■ □

<p>Eindbeoordeling</p> <p>Het stooktoestel werkt</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> goed <input checked="" type="checkbox"/> veilig</p> <p><input type="checkbox"/> niet goed <input type="checkbox"/> niet veilig</p>	<p>Eerstvolgende reiniging en verbrandingscontrole vóór 19/06/2026</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Gebreken en maatregelen

<p>Gebreken</p> <p><i>geen</i></p>	<p>Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken</p> <p><i>geen</i></p>	<p>Opmerkingen</p> <p><i>geen</i></p>
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Uitvoering

<p>Firma</p> <p>VINCI FACILITIES</p> <p>Havenlaan 86C bus 201</p> <p>1000 Brussel</p> <p>BE 0508450838</p>	<p>Technicus</p> <p>Robin (WA) Speleers</p> <p>Erkenningsnummer: GV08838 / TV23719</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Handtekening technicus</p>	<p>Voor kennisname</p>
-------------------------------	------------------------

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be.
 Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).