

## Klant

Federale politie oost-vlaanderen,  
 Federale politie  
 Blok I  
 Groendreef  
 9000 Gent

Volgnummer: 2785  
 Datum onderhoud: 19/06/2024  
 Arbeidsduur: ..... - .....

## Kenmerken van het stooktoestel

**Centraal: aangesloten als type C33 (gesloten)**  
**Brandstof:** Gasvormig: aardgas H (G20)  
**Type brander:**

## Toestel

Remeha Gas 210 eco pro  
 1411402988990

Bouwjaar: 2014  
 Vermogen: 123 kW

## Brander

Bouwjaar:  
 Debiet:

Onderhoud centraal stooktoestel

Keuring voor eerste gebruiknaam

## Reiniging

### Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal

Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken  
 Nazicht van de goede werking

Controle v.d. terugslag d.m.v. een terugslagmelder

### Reiniging van het stooktoestel

Ontstopping  
 Reiniging v.d. branderbedden (GI)  
 Reiniging v.d. warmtewisselaar (GI)  
 Reiniging v.d. ketel (GII)  
 Reiniging van de brander  
 Reiniging van de ventilator

Controle van de verluchting van het stooklokaal  
 Controle van de rookgaszijdige dichtheid

## Verbrandingscontrole

### Goede staat van werking

		Eind Max	OK	Niet OK
Keteltemperatuur	°C	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasdruk teller	mbar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasdruk gasblok	mbar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasdruk branderbed	mbar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentratie O <sub>2</sub>	%	5,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentratie CO <sub>2</sub>	%	8,727	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentratie CO	mg/kWh	10,245	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rookgastemperatuur	°C	69,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatuur verbrandingslucht	°C	23,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettotemperatuur	°C	46,1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbrandingsrendement (bovenwaarde)	%	87,8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbrandingsrendement (onderwaarde)	%	97,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)

OK  Niet OK

### Veilige staat van werking

			OK	Niet OK
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	-1,8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verluchting en ventilatie stooklokaal

OK  Niet OK

Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)

OK  Niet OK

<p><b>Eindbeoordeling</b></p> <p>Het stooktoestel werkt</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> goed                      <input checked="" type="checkbox"/> veilig</p> <p><input type="checkbox"/> niet goed                      <input type="checkbox"/> niet veilig</p>	<p><b>Eerstvolgende reiniging en verbrandingscontrole vóór 19/06/2026</b></p>
---	---

**Gebreken en maatregelen**

<p>Gebreken</p> <p><i>geen</i></p>	<p>Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken</p> <p><i>geen</i></p>	<p>Opmerkingen</p> <p><i>geen</i></p>
------------------------------------	---	---------------------------------------

**Uitvoering**

<p>Firma</p> <p><b>VINCI FACILITIES</b></p> <p>Havenlaan 86C bus 201</p> <p>1000 Brussel</p> <p>BE 0508450838</p>	<p>Technicus</p> <p><b>Robin (WA) Speleers</b></p> <p><b>Erkenningsnummer: GV08838 / TV23719</b></p>
---	--

Handtekening technicus	Voor kennisname
------------------------	-----------------

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op [www.veiligverwarmen.be](http://www.veiligverwarmen.be).  
 Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving ([www.omgevingvlaanderen.be/privacy](http://www.omgevingvlaanderen.be/privacy)).